



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

CIRCULAR CON CONSULTA N° 1
EXPEDIENTE N°: 29755



Con relación a la Licitación Abreviada N° 521 por el servicio de CONSTRUCCION NUEVO DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN DT se emite la presente circular.

•CONSULTA 1

Solicitamos por favor nos indiquen si es viable ejecutar las columnas del Nuevo depósito de referencia en Perfiles metálicos con el mismo sistema constructivo utilizado para la cubierta en vez de usar Hormigón armado

•RESPUESTA 1

Habiendo analizado la sugerencia respecto de las columnas del nuevo depósito, debemos informar que desde el punto de vista estructural y constructivo resulta viable la alternativa propuesta, teniendo en cuenta que podría contribuir a un plazo menor de ejecución, por razones propias del material en cuestión.

Asimismo, resulta pertinente aclarar que no debemos resignar el aspecto estético y este debe corresponderse con el conjunto edilicio existente.

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Abreviada N° 521.

Buenos Aires

LILIANA B. RIVAZANTI
Jefa de Área
Compras Nacionales
S.E. CASA DE MONEDA

Dino Petruzzelli
Coordinador de Compras
Tecnología y Serv. Citales.
S.E. CASA DE MONEDA