





S. E. CASA DE MONEDA  
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

## EXTRACTOR DE AIRE AXIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS

### OBJETO:

Provisión de extractor tipo sombrerete de techo para extracción de gases del sector galvanoplastia.

### CARACTERISTICAS TECNICAS NECESARIAS:

**DIAMETRO DE CONEXIÓN:** 14 PULGADAS

**MATERIAL CONSTRUCTIVO:** CHAPA GALVANIZADA CON PINTURA DE ALTOS SOLIDOS

**HELICE:** PP Ó ALEACION LM6 CON PINTURA DE ALTOS SOLIDOS

**CAUDAL MINIMO:** 5000M3/H


**PRESSION DE TRABAJO:** 80 MM DE COLUMNA DE AGUA

**PROTECCION:** IP55

**AISLACION:** CLASE F

**AMBIENTE DE TRABAJO:** PARA CONEXIÓN EN EXTERIOR CON SALIDA A LOS 4 VIENTOS

### IMAGEN DE INSTALACION



*Maria Gómez*  
Jefe de Oficina Técnica  
S.E. CASA DE MONEDA