



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

EXTRACTOR DE AIRE AXIAL ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fig. 02

OBJETO:

Provisión de extractor tipo sombrerete de techo para extracción de gases del sector galvanoplastia.

CARACTERISTICAS TECNICAS NECESARIAS:

DIAMETRO DE CONEXIÓN: 14 PULGADAS

MATERIAL CONSTRUCTIVO: CHAPA GALVANIZADA CON PINTURA DE ALTOS SOLIDOS

HELICE: PP Ó ALEACION LM6 CON PINTURA DE ALTOS SOLIDOS

CAUDAL MINIMO: 5000M³/H


PRESION DE TRABAJO: 160 MM DE COLUMNA DE AGUA

PROTECCION: IP55

AISLACION: CLASE F

AMBIENTE DE TRABAJO: PARA CONEXIÓN EN EXTERIOR CON SALIDA A LOS 4 VIENTOS

IMAGEN DE INSTALACION



Gerencia de Ingeniería de Planta