



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

Foja 1

Pedido de cotización para el expediente N°: 30197

TANQUE, CONDENSADOR Y HERRAMIENTAS P/SERV. AIRE ACONDICIONADO

Concurso de Precios 2536

Apertura: 15/03/2019 Hora: 15:30

1) DEBERÁ FIRMAR Y ACLARAR TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA ECONÓMICA, INCLUIDA LA PRESENTE.

2) DEBERÁ COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS EN BLANCO EN EL CUADRO A CONTINUACIÓN:

- Si ofrece CANTIDAD distinta a la solicitada, tachar e indicar.
- FECHA DE ENTREGA : si no se indica, se requiere en forma inmediata a la emisión de la Orden de Compra.
- MARCA / MODELO / PROCEDENCIA deberá indicarse solamente para bienes.
- La presente cotización se solicita INDEFECTIBLEMENTE EN LA MONEDA Pesos. Se desestimarán las que no cumplan con esta condición.

PROVEEDOR (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL) :

R	R/C	Cod. Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Exc.	Fecha Entrega	Marca/Modelo/Procedencia	Precio Unit. sin IVA	Subtotal
1)	364758	55001697	EQUIPO PARA RECUPERACION DE REFRIGERANTES MARCA TIPO DOSIVAC-G08D-R410-76/mIn-1/2HP- PARA RECUPERACION DE TODO TIPO DE GASES REFRIGERANTES, R-22, R-12, R-134, R-410a, ETC. - INTERRUPTOR DE PARO DE ALTA PRESION. - COMPRESOR LIBRE DE ACEITE - ALIMENTACION 220 V. 50 HZ. ALTERNATIVAS AL TIPO DE MARCA DE REFERENCIA, DEBERAN ESTAR ACOMPAÑADAS CON FOLLETERIA ADJUNTA Y CUMPLIR CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS.	Pieza	1	0				
2)	364759	55001700	TANQUE DE RECUPERACION DE GASES REFRIGERANTES - Garrafa de recuperacion de 10 Kg para recuperacion y reciclaje provista con valvulas de liquido y vapor (valvula y)	Pieza	2	0				
3)	364760	55031663	BALANZA ELECTRONICA HASTA 50 KG PARA CARGA DE GASES REFRIGERANTES TIPO VALVE MODELO VES50A. ALTERNATIVAS DE MARCA Y MODELO DEBERAN CONTENER COMO MINIMO LAS CARACTERISTICAS DE LA DEL TIPO SOLICITADA Y ACOMPAÑARSE CON LA FOLLETERIA TECNICA RESPECTIVA.	Pieza	1	0				

Firma y sello del oferente



Pedido de cotización para el expediente N°: 30197
TANQUE, CONDENSADOR Y HERRAMIENTAS P/SERV. AIRE ACONDICIONADO

Concurso de Precios 2536

Apertura: 15/03/2019 Hora: 15:30

4)	364761	47171045	MANIFOLD COMPLETO PARA TAREAS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO, TIPO IMPERIAL MODELO 416-C, PARA R410A COMPUESTO POR TRES MANGUERAS DE 150 CM DE LONGITUD DE CONEXION DE 1/4 FLARE, DOS MANOMETROS ROJO Y AZUL PARA ALTA (0-800 PSI) Y BAJA PRESION (0-500 PSI) CON CRISTALES DURO TIPO LEXAN, RESISTENTE A IMPACTOS. LAS ALTERNATIVAS DE MARCA A LA DEL TIPO SOLICITADA, DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS EN EL MERCADO DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO, SE DESCARTARAN MARCAS NO RECONOCIDAS, POR ANTECEDENTES DE POCA DURABILIDAD, EFICIENCIA Y ERRORES DE MEDICION.	Pieza	4	0			
5)	364762	48160035	PESTAÑADORA PARA CAÑO 1/4" A 3/8" TIPO VALVE VFT808C-R410 EXCENTRICA CON TOPE, PARA CAÑOS DE COBRE DE REFRIGERACION, MEDIDAS 1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"	Pieza	2	0			
6)	364771	47182893	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EQUIPO DALMAR, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.	Pieza	1	0			
7)	364772	47181740	CONDENSADOR PARA EQUIPO DALMAR DALMAR - CONDENSADOR TIPO CASCO Y TUBOS, para una capacidad de enfriamiento de 7.5 Tr con tubos de cobre tipo Triffin, aletados sobre su misma pared mediante proceso de laminado sin arranque de vitula, para ser empleado con R-22 como fluido condensante. Casco en caño de acero en ASTM A-53 o chapa de acero IRAM 503 F-24, cilindrada y soldada eléctricamente, con calidad radiográfica, con conexiones de cobre para soldar, y auxiliares en hierro roscado. Soportes interiores del haz tubular en chapa de material no ferroso. Patas para montaje horizontal. Placas portatubos soldadas al casco, con orificios alesados y doblemente ranurados de acuerdo a normas T.E.M.A., para fijación de tubos mediante mandilado con control automático de torque y mandriles de autoavance. Tapas desmontables de fundición, para acceder fácilmente al mazo tubular con posibilidad de inspeccionar y/o proveer de limpieza interior de tubos. Conexiones de agua roscadas sobre las tapas. Medidas DIAMETRO 82 - Longitud entre placas 1050 mm	Pieza	1	0			

Firma y sello del oferente



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

Pedido de cotización para el expediente N°: 30197
TANQUE, CONDENSADOR Y HERRAMIENTAS P/SERV. AIRE ACONDICIONADO

Concurso de Precios 2536

Apertura: 15/03/2019 Hora: 15:30

SUBTOTAL SIN IVA

ALCUOTA IVA (SI CORRESPONDE, DE LO CONTRARIO, TACHAR)

MONTO IVA (SI CORRESPONDE, DE LO CONTRARIO, TACHAR)

TOTAL

4. 5. 6. 7.

Firma y sello del oferente



**Pedido de cotización para el expediente N°: 30197
TANQUE, CONDENSADOR Y HERRAMIENTAS P/SERV. AIRE ACONDICIONADO**

Concurso de Precios 2536

Apertura: 15/03/2019 Hora: 15:30

Foja 4

3) RESUMEN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

- a. Es condición de validez de la oferta acompañar Garantía de Mantenimiento de Oferta (según detalle en Cláusulas Particulares).
- b. Deberá cumplir con lo requerido en las Especificaciones Técnicas (puede contener condiciones de validez de la oferta).
- c. La presente contratación se encuentra alcanzada por sus Cláusulas Generales y Cláusulas Particulares.
- d. Deberá completar el Formulario del Decreto 202/2017 adjunto, con una vigencia de 1 año, por lo que se eximirá de presentarlo quien lo haya hecho dentro de ese plazo, excepto que hayan cambiado los datos suministrados, en cuyo caso deberá actualizarlos.
- e. Deberá completar el Modelo de Carta de Presentación.
- f. Deberá acompañar la documentación solicitada en Aspectos Legales. Se tendrá por cumplida si la misma hubiese sido debidamente presentada con anterioridad; siempre y cuando se encuentre vigente y actualizada.

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS

PARA EL RENGLÓN N° 6 SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PARA LOS RENGLONES N° 6 Y 7, DEBERÁN EFECTUAR UNA VISITA TÉCNICA, PARA LO CUAL SE EXTENDERÁ UN CERTIFICADO DE VISITA QUE DEBERÁ SER PRESENTADO JUNTO CON LA OFERTA. LA MISMA TENDRÁ QUE SER COORDINADA PREVIAMENTE CON LA GERENCIA DE INGENIERÍA DE PLANTA AL TEL: 5776-3464

INFORMACIÓN PARA EL CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO:

Lugar de entrega: Casa de Moneda S.E. Pedro Zanni 370. CABA. Pedro Zanni 370 (1104) CABA.

Condición de pago según lo establecido en Cláusulas Generales

Deberá abonar el impuesto a los sellos sobre el valor neto de la orden, a la alícuota del 1% y soportarlo a su cargo, presentando fotocopia del pago junto con el original como condición de pago de facturas.

A los efectos de poder realizar el pago, las facturas deberán emitirse en la misma unidad de medida solicitada por Renglón.

h
8
d

Firma y sello del oferente



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

Pedido de cotización para el expediente N°: 30197
TANQUE, CONDENSADOR Y HERRAMIENTAS P/SERV. AIRE ACONDICIONADO

Concurso de Precios 2536

Apertura: 15/03/2019 Hora: 15:30

A los efectos de poder generar las conformidades para el pago, deberá indefectiblemente presentar en Mesa de Entradas remito del servicio/producto contratado a nombre de administración de Almacenes.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Dino Petruzzelli

Coordinador de Compras
Tecnología y Serv. Citales.
S.E. CASA DE MONEDA

Firma y sello del oferente

