

Anexo de Especificaciones Técnicas

Mantenimiento de Planta de Efluentes Cloacales

Descripción:

Inspección visual, limpieza y controles del funcionamiento de la planta depuradora, que incluya:

- Control de dosificación de cloro
- Funcionamiento de los equipos electromecánicos
- Limpieza del canasto de retención de sólidos, de la superficie del sedimentador y del perímetro de la planta.
- Toma de muestra semanal de la cámara de aireación y del vertido final para control en laboratorio.
- Correcciones necesarias para mantener el vuelco dentro de los límites permitidos. (Purgas de lodos, ajuste de caudales de ingreso y recirculación)
- Control mensual de funcionamiento del soplante, bombas e interruptores de nivel, controladores y protectores del tablero eléctrico.

El proveedor deberá entregar Check-List y/o registrar en cuaderno de actas las tareas llevadas a cabo.