



17 SEP 2019
BUENOS AIRES,

CIRCULAR CON CONSULTA N° 1

Concurso de Precios N° 2635

Con relación al Expediente N° 30545, Concurso de Precios N° 2635 por la PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UPS, cuya apertura de ofertas estaba prevista para el próximo 18/09/2019 a las 13:00 hs.

Por la presente esta Casa de Moneda procede a prorrogar la apertura de ofertas de ofertas para el 20/09/2019 a las 13:00 hs.

• **CONSULTA 1**

"Potencia es 20 KVA. Entrada 380 y salida 380 /3 x 220? Es decir 3 fases + N ya que en el pliego dice trimono, después en la hoja de datos dice 220-220 de entrada y salida, pero entiendo que por la potencia es tri tri."

RESPUESTA 1

La potencia solicitada es de 20 Kva, con una tensión de entrada Trifásica de 380 V/ 50 Hz y la salida monofásica de 220 V / 50 Hz.

• **CONSULTA 2**

"La alimentación para el UPS a que distancia se encuentra?"

RESPUESTA 2

La distancia de la alimentación para la UPS es inferior a 2 metros de distancia.

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 2635.

Lic. LORENA RUIZ IBAÑEZ
JEFA DE SECCION
COMPRAS NACIONALES
S.E. CASA DE MONEDA