



Casa de Moneda S.E.
2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN

Nota

Número:

Referencia: EX-2020-31432-MANTENIMIENTO MENSUAL SISTEMA DETECCION DE INCENDIO PLANTA DT

En respuesta a: NO-2021-00003317-CAMOAR-GCOM#SECM

A: MARIA ANDREA LAPADULA (GCOM#SECM), FEDERICO ALEJANDRO TATE (GS#SECM),

Con Copia A: AGUSTIN MARCELO RODRIGUEZ (GSI#SECM), PABLO EZEQUIEL ALVAREZ (GCOM#SECM), MARIA NATALIA LAVANDEYRA (GCOM#SECM),

De mi mayor consideración:

En respuesta a la solicitud de la firma “**IPCI S.A.**”, se considera que, a saber:

- En relación a la consulta 1 (UNO), se debe tener en cuenta el mantenimiento preventivo y correctivo primario (cambio de un detector, configuración, etc.) en caso de surgir algún mantenimiento correctivo de gran porte, se debe presupuestar por separado.
- En relación a la consulta 2 (DOS), se debe presentar el o los certificados solicitados en el pliego.
- En relación al punto 3 (TRES) debe cumplirse lo solicitado en el pliego.

Sin otro particular saluda atte.