



Ref Expte 31666

CIRCULAR N°3

Contratación Directa 1254

Buenos Aires

Con relación al expediente de la referencia por la contratación de TANQUE CISTERNA, ESTACION DE BOMBEO Y TENDIDO DE CAÑERIAS INTERNO.

Se aclara que se aceptarán los siguientes materiales

Cañerías Internas:

Tubos PEAD PN10

Tanque Cisterna:

- Fabricado en Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 100% virgen, mediante el proceso de Rotomoldeo, en una sola pieza sin costuras
- Apto p/ agua potable, aguas residuales, gas oil, fertilizantes, prod. químicos, etc.
- Espesor de pared calculado p/ soportar líquidos de hasta 1,4 Kg/Litro de densidad
- Protección UV (UV-12), que le permite estar permanentemente a la intemperie
- Tapa superior pasahombre de 45 cm de diámetro.
- Dimensiones máximas: 2,50 m de ancho x 4,75 m de largo x 1,75 m de altura
- Tapa superior pasahombre de 45 cm de diámetro.
- Doble rompeolas plástico interno
- Salida de descarga diámetro 2"
- Dimensiones máximas: 2,50 m de ancho x 4,75 m de largo x 1,75 m de altura
- Peso 600 Kg

La presente Circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones