



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

Ref Expediente N°31675

Buenos Aires


Circular N° 1


Licitación Pública 591

Con relación al expediente de la referencia por la contratación de REACONDICIONAMIENTO VESTUARIOS EDIFICIO N°9.

Se adjuntan las respuestas a las consultas.

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones de el/la Licitación Pública 591


Dra. NATALIA LAVANDEYRA
Jefa de Área Compras Nacionales
Gerencia de Compras
S.E. CASA DE MONEDA


Dra. ANDREA LAPADULA
Gerente de Compras
S.E. CASA DE MONEDA

AV. ANTARTIDA ARGENTINA 2085
(C. 1104 ACH) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

TEL: (0541) 5776 - 3400 y líneas rotativas TEL - FAX: (0541) 5776 - 3400
cmcompras@casademoneda.gob.ar
www.casademoneda.gob.ar



Casa de Moneda S.E.
2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN

Nota

Número: NO-2021-00006867-CAMOAR-GINF#SECM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 25 de Junio de 2021

Referencia: EX-2021-31675-REACONDICIONAMIENTO VESTUARIOS DT

A: MARIA ANDREA LAPADULA (GCOM#SECM),

Con Copia A: EDGARDO OMAR GALLOTTI (GINF#SECM), ANABEL ARCE (GINF#SECM),
YAMILA PAPADOPULOS (GINF#SECM), PABLO EZEQUIEL ALVAREZ (GCOM#SECM), MARIA
NATALIA LAVANDEYRA (GCOM#SECM),

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted, respecto al tema de referencia para informar:

1. REVESTIMIENTO DE PAREDES :En la totalidad de los parámetros.
2. CARPINTERÍAS: Puertas y ventanas nuevas, de aluminio color a definir.
3. CALOVENTORES: Cantidad necesario para garantizar la calefacción del espacio.
4. EXTRACTORES: Cantidad 1 (uno) por vestuario – ubicado en el sector duchas.
5. ORGANIZADO DE DUCHA: Accesorio para jabón y shampoo.
6. ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: Los necesarios para garantizar la iluminación de los espacios.
7. CANTIDAD DE TOMAS:

Vestuario Masculino 14 tomas simples, mínimo 2 (dos) tomas dobles en cada extremo de las mesadas.

Vestuario Femenino total 10 tomas simples, mínimo 2 (DOS) tomas en cada extremo de las mesadas.

Sin otro particular saluda atte.