



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda



BUENOS AIRES,
CIRCULAR N° 3
DIRECTA POR BAJO MONTO N° 3.619

Por la presente ante la consulta efectuada por una de las firmas interesadas en participar para la Directa Por Bajo Monto n° 3.619 por la provisión de BOMBAS se emite la presente circular.

CONSULTA.

Técnicamente no tiene aplicación un equipo que posea o-rings de cuerpo de bomba en Vitón y O-rings de sellos mecánicos en NBR. Por otro lado, no existe en el fabricante LOWARA ese tipo de ejecución. O sea, o los o-rings de cuerpo de bomba y sello mecánico deben ser de NBR o de Vitón. Por favor confirmar.


RESPUESTA.


Se rectifica la respuesta anterior indicado que el material del o-ring y sello mecánico es NBR.

La presente circular forma parte integral del pliego de Bases y Condiciones de la Directa Por Bajo Monto n° 3.619.

Buenos Aires,


Gabriela Rocío Córdoba
Sección Adquisiciones
Área Compras Nacionales
S.E. CASA DE MONEDA


Dra. ANDREA TRABAJA
Gerencia de Compras
S.E. CASA DE MONEDA


Dr. MAURICIO SOKOLOWSKI
Jefe de Sección Adquisiciones
Gerencia de Compras
S.E. CASA DE MONEDA