




CIRCULAR N° 3  
EXPEDIENTE N° 31.764



Por la presente ante las consultas efectuadas para la Contratación Directa Por Bajo Monto n° 3.637 por la provisión de MAMPARAS se emite la presente circular.

CONSULTA.

- 1- ¿Qué parte exactamente va en caño estructural de 20x20 mm? ¿Es todo el perímetro de aluminio?
- 2- Es una muestra de cada ítem, o una sola muestra o simplemente del material que utilizaremos. ¿Si es una muestra de cada ítem es a tamaño real o puede ser a escala?

RESPUESTA.


- 1- Todo el marco o perímetro es de caño estructural 20 mm X 20 mm. De aluminio es el perfil U para sujetar el policarbonato. Se adjunta descripción de la especificación técnica. SUJECCIÓN DE POLICARBONATO: Perfiles U de aluminio blanco, atornillados a estructura. ESTRUCTURA PRINCIPAL: Marco de caño estructural 20/20 mm, terminación pintada.
- 2- Se informa que puede ser solo una muestra donde se pueda evaluar los materiales solicitados en las especificaciones. La muestra a presentar puede ser en escala.

Asimismo, con el fin de otorgar el tiempo necesario para que el invitado pueda efectuar la presentación de su oferta, se procede a prorrogar la fecha de la Apertura de oferta para el 05/07/2021 a las 13:00hs.




La presente circular forma parte integral del pliego de Bases y Condiciones de la Contratación Directa Por Bajo Monto n° 3.637.


Buenos Aires,



Gabriela Rocio Córdoba  
S. de Adquisiciones  
Internacionales  
S.E. CASA DE MONEDA



Dr. MAURICIO SZKOLOWSKI  
Jefe de  
S.E. CASA DE MONEDA



Dra. ANDREA LAPADULA  
Gerente de Compras  
S.E. CASA DE MONEDA