



Ref. Expediente: 33233

BUENOS AIRES,

CIRCULAR N° 2

Directa por Monto n° 62

Consulta 1:

Necesito que me confirmen a que corresponden los ítems 11/13/14/15/16/19 ya que no hace referencia a ningún extintor, y en el folio 36 habla del renglón 27, pero la planilla de cotización solo tiene 26 renglones.

Respuesta 1:

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MATAFUEGOS, confirmando a qué tipo de matafuegos corresponden los renglones 11/13/14/15/16/19, de acuerdo al siguiente detalle:

Renglón 11 - Corresponde a: Artículo 51315124 - MANTENIMIENTO Y RECARGA DE HALOCLEAN 5 KG – PLANTA RETIRO.

Renglón 13 - Corresponde a: Artículo 51315132 - MANTENIMIENTO Y RECARGA DE POLVO ABC MATAF. 5 KG – PLANTA RETIRO.

Renglón 14 - Corresponde a: Artículo 51315116 - MANTENIMIENTO Y RECARGA DE POLVO ABC MATAF. 1 KG – PLANT DON TORCUATO.

Renglón 15 - Corresponde a: Artículo 51315124 - MANTENIMIENTO Y RECARGA DE POLVO ABC MATAF. 2.5 KG – PLANTA DON TORCUATO.

Renglón 16 - Corresponde a: Artículo 51315124 - MANTENIMIENTO Y RECARGA DE POLVO ABC MATAF.10 KG – PLANTA DON TORCUATO.

Renglón 19 - Corresponde a: Artículo 51315124 - MANTENIMIENTO Y RECARGA AGUA MATAF. 10 LTS – PLANTA DON TORCUATO.

En referencia al Renglón 27, el mismo se encuentra descrito en la página 6 del formulario Pedido de Cotización y corresponde al Artículo 36030150 - Polvo químico seco multipropósito o polivalente, para la extinción de fuegos clase A,B y C, por una cantidad de 300 kg.

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones Directa por Monto n° 62.

PABLO ALVAREZ
JEFE DE SECCION SERVICIOS
COMPRAS NACIONALES
S.E. CASA DE MONEDA