



CIRCULAR N° 1
EXPEDIENTE N° 33.706



Por la presente ante la consulta efectuada para la Contratación Directa Por Monto n° 274 por la provisión de INSUMOS PARA INSTALACION DE DOMOS se emite la presente circular.

CONSULTA.

1. Si buscan una fuente de 24v5a dentro de gabinete industrial, indicar las medidas del gabinete que les serían más adecuadas.

RESPUESTA.

1. se detallan las especificaciones técnicas a saber:

TRANSFORMADOR DE ALIMENTACION:

VOLTAJE DE ENTRADA: 220 VAC.

FRECUENCIA: 50/ 60Hz

VOLTAJE DE SALIDA: 24 VOLT DE CORRIENTE ALTERNA 5 AMPER.

ENCAPSULADO O CON PROTECCION MECANICA.

IGNIFUGO.

Asimismo, con el fin de otorgar el tiempo necesario para que los invitados puedan efectuar la presentación de sus ofertas, se procede a prorrogar la fecha de la Apertura de oferta para el 05/06/2024 a las 11.00hs.

La presente circular forma parte integral del pliego de Bases y Condiciones de la Contratación Directa Por Monto n° 274.

Buenos Aires,

Gabriela Rodó Córdoba
Sección Adquisiciones
Área Compras Nacionales
S.E. CASA DE MONEDA


Silvia Analía Istueta
Jefe de Área de Compras al Exterior
S.E. CASA DE MONEDA