

EX-2025-00011928-CAMOAR-GCOM#SECM

MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENOS

Compulsa de Precios 20250025

Apertura: 15/07/2025 Hora: 12:00

1) DEBERÁ FIRMAR Y ACLARAR TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMAN LA OFERTA ECONÓMICA, INCLUIDA LA PRESENTE. NO SERÁ NECESARIO ACOMPAÑAR LAS CLAUSULAS GENERALES DEL PLIEGO, TODA VEZ QUE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA IMPLICA LA ACEPTACIÓN TOTAL Y LA ABSOLUTA CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL PLIEGO

2) DEBERÁ COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS EN BLANCO EN EL CUADRO A CONTINUACIÓN:

- a. Si ofrece CANTIDAD distinta a la solicitada, tachar e indicar.
- b. FECHA DE ENTREGA : Si no se indica, se requiere en forma inmediata a la emisión de la Orden de Compra.
- c. MARCA / MODELO / PROCEDENCIA deberá indicarse solamente para bienes.

PROVEEDOR (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL) :

R	R/C	Cod. Artículo	Descripción	Unidad	Cant.	Exc	Fecha Entrega	Marca Modelo	Precio Unitario	Subtotal	Alícuota IVA
1)	382887	51219861	MANT MENSUAL GRUPO ELECTROGENO POWGEN 160G RETIRO – SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA	Servicio	12	0					
2)	382888	51219845	MANT MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CONDOR ELG 50_60 RETIRO – SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA	Servicio	12	0					
3)	382889	51219900	MANT MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 ANEXO BCRA – SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA	Servicio	12	0					
4)	382890	51250603	MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 PLANTA DT – SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA	Servicio	12	0					
5)	382891	51219853	MANT INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO POWGEN 160G RETIRO – SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA	Servicio	1	0					
6)	382892	51219837	MANT INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CONDOR ELG 50_60 RETIRO – SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA	Servicio	1	0					
7)	382893	51219896	MANT INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 ANEXO BCRA – SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA	Servicio	1	0					
8)	382894	51250590	MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 PLANTA DT – SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ADJUNTA	Servicio	1	0					
9)	382895	37176462	BATERIA 12V 75A USO INDUSTRIAL P/GRUPO ELECTROGENO CETEC - TIPO WILLARD UB730 – LIBRE MANENIMINETO – TECNOLOGIA CALCIO/PLATA –ELECTROLITO LIQUIDO - SEGÚN ESP. TECNICA ADJUNTA	Pieza	4	0					

IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

Firma y sello del oferente

EX-2025-00011928-CAMOAR-GCOM#SECM

MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENOS

Compulsa de Precios 20250025

Apertura: 15/07/2025

Hora: 12:00

SUBTOTAL SIN IVA

MONTO IVA (SI CORRESPONDE, DE LO CONTRARIO, TACHAR)

TOTAL

3) RESUMEN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

- a. Deberá cumplir con lo requerido en las Especificaciones Técnicas (puede contener condiciones de validez de la oferta).
- b. La presente contratación se encuentra alcanzada por sus Cláusulas Generales y Cláusulas Particulares.
- c. Deberá completar el Formulario del Decreto 202/2017 adjunto, con una vigencia de 1 año, por lo que se eximirá de presentarlo quien lo haya hecho dentro de ese plazo, excepto que hayan cambiado los datos suministrados, en cuyo caso deberá actualizarlos.
- d. Deberá completar el Modelo de Carta de Presentación.
- e. La oferta deberá ser presentada en el sitio web de SECM, según detalle en Cláusulas Particulares.

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS

SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.

Cabe destacar que, por razones de economía y eficacia administrativa, Casa de Moneda se reserva el derecho de adjudicar la presente contratación a un solo proveedor.

INFORMACIÓN PARA EL CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO:

Lugar de entrega: Ambas plantas. -

Condición de pago según lo establecido en Cláusulas Generales

Deberá abonar el impuesto a los sellos sobre el valor neto de la orden, a la alícuota del 1% y soportarlo a su cargo, presentando fotocopia del pago junto con el original como condición de pago de facturas.

A los efectos de realizar el pago, deberá emitir Factura Electrónica en la misma unidad de medida y moneda establecida por Renglón en la Orden de Compra.

A los efectos de poder generar las conformidades para el pago, deberá indefectiblemente presentar en Mesa de Entradas remito del servicio/producto contratado a nombre de administración de Almacenes.

IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

Firma y sello del oferente

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 393/22
	MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO POWGEN 160G	FECHA: 11/08/22 Art. N° 51219861

ÍNDICE

1. Objeto	2
2. Alcance de la prestación.....	2
3. Obligaciones del contratista	2
4. Descripción del servicio.....	2
4.1. Equipo involucrado.....	2
4.2. Mantenimiento Preventivo.....	3
4.3. Mantenimiento correctivo	3
4.4. Servicio de Guardia.....	3
4.5. Provisión de repuestos.....	3
5. Duración del servicio.....	3
6. Competencia técnica de los oferentes	3
7. Certificado de visita de obra	4
8. Inspección técnica.....	4
9. Certificación y conformidad de los trabajos.....	4
9.1. Certificación técnica de los trabajos	4
9.2. Condiciones de conformidad	4
10. Garantía	4
Planilla de servicio	5


Daniel Spurio
 Jefe de Área Electricidad
 S.E. CASA DE MONEDA

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
 IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 393/22
		FECHA: 11/08/22
	MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO POWGEN 160G	Art. N° 51219861

1. Objeto

La presente documentación tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para el mantenimiento preventivo, correctivo y servicio de guardia de 1 (UNO) grupo electrógeno instalado en S.E. Casa de Moneda, Planta Retiro.

2. Alcance de la prestación

La firma adjudicataria garantizará las condiciones básicas de prestación, para lograr un eficaz rendimiento del equipo.

La adjudicataria además podrá realizar todo tipo de revisión que crea conveniente en el equipo; con la conciente aprobación técnica brindada por S.E.C.M.

En caso de no efectuarse las inspecciones, controles, calibraciones y reparaciones necesarias, la Adjudicataria se responsabilizará por posibles daños y accidentes que pudieran ocurrir debido al mal funcionamiento del equipo.

3. Obligaciones del contratista

El Contratista deberá ejecutar los trabajos correspondientes al mantenimiento integral (preventivo / correctivo) en cuestión, según lo expuesto en la Descripción del Servicio. Estará a su cargo toda tarea que, aunque no esté solicitada expresamente en estas especificaciones, se requiera para cumplir los objetivos solicitados.

El suministro deberá responder a la última revisión de las normas y reglamentaciones vigentes.

4. Descripción del servicio

4.1. Equipo involucrado

Marca / Modelo	POWGEN PD 160G
Potencia	200 KVA
Motor	Marca: SCANIA Modelo: DS11 Diésel, turboalimentado convertido a gas natural
Alternador	Marca: Gramaco Modelo: G2R 280 SB/4
Tablero de Transferencia Automática	<i>Llave principal:</i> Interruptor caja moldeada con mando motorizado. <i>Marca:</i> ABB Tmax <i>Modelo:</i> T6, con relé termomagnético PR221 DS <i>Rango de corriente:</i> 630 a 800 A. <i>Llave secundaria:</i> ídem principal
Central de Control	Marca: ComAP Modelo: InteliLite NT AMF 9
Emplazamiento	Planta Retiro – 1º Subsuelo Pedro Zanni 370 - CABA

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 393/22
	MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO POWGEN 160G	FECHA: 11/08/22 Art. N° 51219861

4.2. Mantenimiento Preventivo

Serán dispuestas como un mínimo 1 (una) visita mensual.

La adjudicataria deberá completar la Planilla de Servicio, donde constan las inspecciones y tareas preventivas realizadas durante el periodo del servicio de mantenimiento.

4.3. Mantenimiento correctivo

En caso de determinarse la necesidad de realizar reparaciones y/o cambios de partes no incluidas durante la duración del presente servicio, esos trabajos deberán ser presupuestados separadamente y aprobados por la Gerencia de Ingeniería de Planta de esta Sociedad, en forma previa a su ejecución.

Todos los trabajos realizados deberán ser registrados en Planilla Servicio.

4.4. Servicio de Guardia

La Adjudicataria deberá contar con un servicio de guardia y concurrir ante cualquier urgencia por falla o mal funcionamiento, dentro de las 3 hs. de efectuado el requerimiento telefónico y en cualquier día y horario.

Este servicio es SIN CARGO ADICIONAL (máximo 3 visitas bimensuales) e incluye sábados, domingos y feriados. A tal fin, deberá proporcionar los medios de contacto correspondientes para el cumplimiento.

4.5. Provisión de repuestos

Durante la vigencia del presente contrato el adjudicatario se compromete a disponer de la suficiente cantidad de repuestos como para asegurar la inmediata reposición de los elementos exigidos para un permanente y correcto funcionamiento. Además, garantizará que los repuestos a utilizar sean de la misma calidad que los actualmente instalados, manteniéndose las condiciones operativas originales.

- La realización de las tareas siempre estará condicionada a no afectar la operatividad del equipo debiendo coordinarse en forma previa con el Sector usuario.
- Los lugares de trabajo, deberán quedar al finalizar cada tarea de mantenimiento en perfectas condiciones de orden e higiene.

5. Duración del servicio

Se dará inicio al servicio en un plazo no mayor a los 30(treinta) días corridos a partir de la adjudicación de la Orden de Compra. Y será desarrollado por la adjudicataria, por el término de un año, en 12 servicios mensuales.

Las visitas para la realización de los diferentes trabajos de mantenimiento serán coordinadas con 72 hs anticipación.

6. Competencia técnica de los oferentes

Todo oferente deberá acreditar capacidad técnica satisfactoria a la especialidad que corresponda a la obra que se cotiza.

Los oferentes deberán presentar certificados de trabajos similares realizados en los últimos 3 años. Casa de Moneda podrá solicitar referencias técnicas de los trabajos ejecutados, como así también

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 393/22
		FECHA: 11/08/22
	MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO POWGEN 160G	Art. N° 51219861

antecedentes técnicos.

7. Certificado de visita de obra

El oferente deberá efectuar una visita de obra con el fin de relevar el lugar de trabajo y examinar por su cuenta las condiciones en que recibirá los equipos.

El certificado de visita de obra deberá ser presentado junto con la oferta; el mismo será extendido por la Gerencia de Ingeniería de Planta al momento de la visita.

Las visitas podrán efectuarse hasta 96 hs antes de la fecha de apertura, en el horario de 8 a 17 hs. Deberán coordinarse con 72 hs. de anticipación con el Área de Electricidad al tel. 5776-3424.

8. Inspección técnica

Casa de Moneda podrá designar técnicos para la verificación de los trabajos de la adjudicataria, a fin de que se ajusten a lo convenido.

El resultado satisfactorio de las inspecciones, no eximirá a la contratista de la plena responsabilidad de los resultados.

9. Certificación y conformidad de los trabajos

9.1. Certificación técnica de los trabajos

Los trabajos de mantenimiento deberán ser informados a la Gerencia de Ingeniería de Planta mediante las planillas de inspección en conjunto con el remito correspondiente.

9.2. Condiciones de conformidad

La conformidad estará sujeta:

- Al efectivo cumplimiento de la visita técnica establecida en el presente contrato, por parte del personal de servicio.
- Al efectivo cumplimiento de la o las asistencias correctivas de cada uno de los llamados que puedan surgir fuera de plan de mantenimiento.
- A la entrega de los registros completos, correspondiente a las tareas realizadas.
- Una vez controladas estas condiciones de conformidad por S.E.C.M., los remitos serán firmados dentro de las 72 horas posteriores a efectuado el servicio, dando la conformidad técnica por el servicio cumplido, lo cual habilitará a la empresa, para la presentación de la factura correspondiente.

10. Garantía

Para el caso de los trabajos de mantenimiento correctivo, correrá durante el período de un año como mínimo a partir de la recepción de los trabajos, durante el cual el Contratista será responsable y se hará cargo de las reparaciones originales por defecto o desperfecto provenientes de la mala calidad y/o la ejecución deficiente de los trabajos u otros que origine su uso.

	GERENCIA DE INGENIERIA DE PLANTA	E.T. G.I.P. N° 393/22
	PLANILLA SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO POWGEN 160G	FECHA: 11/08/22 ART. N° 51219861
EQUIPO: POWGEN PD 160G	UBICACIÓN: PLANTA RETIRO – 1er Subsuelo (Pedro Zanni 370 – CABA)	OC:
EMPRESA:	RESPONSABLE:	FECHA: _/ _/ _

ITEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	EJECUCIÓN
MOTOR	1	CONTROL Y LIMPIEZA GENERAL	
	2	CONTROL NIVEL DE ACEITE	
	3	CONTROL ESTADO BUJIAS	
	4	CONTROL /AJUSTE CORREAS	
	5	CONTROL FILTRO DE AIRE	
	6	CONTROL SISTEMA DE ESCAPE	
	7	CONTROL INDICADOR DE SUBPRESION	
	8	CONTROL CAÑERIAS/MANGUERAS/ABRAZADERAS	
SISTEMA ELECTRICO	9	CONTROL NIVEL ELECTROLITO BATERIA	
	10	CONTROL ALTERNADOR / VALOR CARGA	
	11	CONTROL DE TERMINALES	
	12	CONTROL ESTADO CARGADOR DE BATERIA	
	13	LIMPIEZA GENERAL	
SIST REF	14	CONTROL NIVEL Y ESTADO DE REFRIGERANTE	
	15	CONTROL INTERCAMBIADOR DE CALOR	
	16	CONTROL PALA VENTILADOR	
GEN	17	CONTROL GENERAL DE FUNCIONAMIENTO	
	18	CONTROL/ AJUSTE DE BORNERAS	
MEDICIONES	19	HOROMETRO	
	20	TEMPERATURA REFRIGERANTE	HS
	21	PRESION EN ACEITE A 1500RPM	°C
	22	TENSION MONOFASICA L1-N / L2-N /L3-N	KP
	23	TENSION TRIFASICA L1-L2 / L1-L3 / L2-L3	V
	24	CORRIENTE EN VACIO	V
	25	CORRIENTE EN CARGA	V
	26	NIVEL SONORO	A
	27	TEMPERATURA AMBIENTE	Db °C

ITEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	EJECUCIÓN
1			
2			
3			
4			
5			

CA=CAMBIO VE=VERIFICADO AJ=AJUSTADO CAL=CALIBRADO RG=REGULADO AG=AGEGADO RA=REALIZADO LI=LIMPIEZA

REGISTRO CONTROL DE TRABAJO	
FIRMA Y ACLARACION RESPONSABLE	FIRMA Y ACLARACION CMA

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
 IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA <small>CASA DE MONEDA ARGENTINA</small>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 415/22
		FECHA: 22/06/22
	MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CONDOR ELG 60/50 PLANTA RETIRO	Art. N° 51219845

ÍNDICE

1.	Objeto	2
2.	Alcance de la prestación	2
3.	Obligaciones del contratista	2
4.	Descripción del servicio.....	2
4.1.	Equipo involucrado.....	2
4.2.	Mantenimiento Preventivo	2
4.3.	Mantenimiento correctivo	3
4.4.	Servicio de Guardia.....	3
4.5.	Provisión de repuestos.....	3
5.	Duración del servicio.....	3
6.	Competencia técnica de los oferentes	3
7.	Certificado de visita de obra	3
8.	Inspección técnica.....	4
9.	Certificación y conformidad de los trabajos.....	4
9.1.	Certificación técnica de los trabajos	4
9.2.	Condiciones de conformidad	4
10.	Garantía	4
	Planilla de servicio	5


Daniel Spurio
 Jefe de Área | Electricidad
 S.E. CASA DE MONEDA

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
 IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 415/22
	MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CONDOR ELG 60/50 PLANTA RETIRO	FECHA: 22/06/22 Art. N° 51219845

1. Objeto

La presente documentación tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para el mantenimiento preventivo, correctivo y servicio de guardia de 1 (UNO) grupo electrógeno instalado en S.E. Casa de Moneda, Planta Retiro, Planta baja industrial.

2. Alcance de la prestación

La firma adjudicataria garantizará las condiciones básicas de prestación, para lograr un eficaz rendimiento del equipo.

La adjudicataria además podrá realizar todo tipo de revisión que crea conveniente en el equipo; con la concierne aprobación técnica brindada por S.E.C.M.

En caso de no efectuarse las inspecciones, controles, calibraciones y reparaciones necesarias, la Adjudicataria se responsabilizará por posibles daños y accidentes que pudieran ocurrir debido al mal funcionamiento del equipo.

3. Obligaciones del contratista

El Contratista deberá ejecutar los trabajos correspondientes al mantenimiento integral (preventivo / correctivo) en cuestión, según lo expuesto en la Descripción del Servicio. Estará a su cargo toda tarea que, aunque no esté solicitada expresamente en estas especificaciones, se requiera para cumplir los objetivos solicitados.

El suministro deberá responder a la última revisión de las normas y reglamentaciones vigentes.

4. Descripción del servicio

4.1. Equipo involucrado

Marca / Modelo	CONDOR ELG 60/50
Potencia	48 kvA
Motor	Marca: Warrior Tipo: Nafta 8 cilindros convertido a gas natural.
Alternador	Marca: Gramaco Modelo: G2R 200 SD/4
Tablero de Transferencia Automática	Llave principal: Contactor Marca / modelo: Metasol MC 150A Llave secundaria: Contactor Marca / modelo: Metasol MC 150A
Central de Control	Marca: DEIF Modelo: CGC 400
Emplazamiento	Casa de Moneda – Planta Retiro Terraza Planta Baja

4.2. Mantenimiento Preventivo

Serán dispuestas como un mínimo 1 (una) visita mensual.

La adjudicataria deberá completar la Planilla de Servicio, donde constan las inspecciones y tareas preventivas realizadas durante el periodo del servicio de mantenimiento.

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 415/22
	MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CONDOR ELG 60/50 PLANTA RETIRO	FECHA: 22/06/22 Art. N° 51219845

4.3. Mantenimiento correctivo

En caso de determinarse la necesidad de realizar reparaciones y/o cambios de partes no incluidas durante la duración del presente servicio, esos trabajos deberán ser presupuestados separadamente y aprobados por la Gerencia de Ingeniería de Planta de esta Sociedad, en forma previa a su ejecución.

Todos los trabajos realizados deberán ser registrados en Planilla Servicio.

4.4. Servicio de Guardia

La Adjudicataria deberá contar con un servicio de guardia y concurrir ante cualquier urgencia por falla o mal funcionamiento, dentro de las 3 hs. de efectuado el requerimiento telefónico y en cualquier día y horario.

Este servicio es SIN CARGO ADICIONAL (máximo 3 visitas bimensuales) e incluye sábados, domingos y feriados. A tal fin, deberá proporcionar los medios de contacto correspondientes para el cumplimiento.

4.5. Provisión de repuestos

Durante la vigencia del presente contrato el adjudicatario se compromete a disponer de la suficiente cantidad de repuestos como para asegurar la inmediata reposición de los elementos exigidos para un permanente y correcto funcionamiento. Además, garantizará que los repuestos a utilizar sean de la misma calidad que los actualmente instalados, manteniéndose las condiciones operativas originales.

- La realización de las tareas siempre estará condicionada a no afectar la operatividad del equipo debiendo coordinarse en forma previa con el Sector usuario.
- Los lugares de trabajo, deberán quedar al finalizar cada tarea de mantenimiento en perfectas condiciones de orden e higiene.

5. Duración del servicio

Se dará inicio al servicio en un plazo no mayor a los 30(treinta) días corridos a partir de la adjudicación de la Orden de Compra. Y será desarrollado por la adjudicataria, por el término de un año, en 12 servicios mensuales.

Las visitas para la realización de los diferentes trabajos de mantenimiento serán coordinadas con 72 hs anticipación.

6. Competencia técnica de los oferentes

Todo oferente deberá acreditar capacidad técnica satisfactoria a la especialidad que corresponda a la obra que se cotiza.

Los oferentes deberán presentar certificados de trabajos similares realizados en los últimos 3 años. Casa de Moneda podrá solicitar referencias técnicas de los trabajos ejecutados, como así también antecedentes técnicos.

7. Certificado de visita de obra

El oferente deberá efectuar una visita de obra con el fin de relevar el lugar de trabajo y examinar por su cuenta las condiciones en que recibirá los equipos.

El certificado de visita de obra deberá ser presentado junto con la oferta; el mismo será extendido

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM

IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 415/22
	MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CONDOR ELG 60/50 PLANTA RETIRO	FECHA: 22/06/22 Art. N° 51219845

por la Gerencia de Ingeniería de Planta al momento de la visita.

Las visitas podrán efectuarse hasta 96 hs antes de la fecha de apertura, en el horario de 8 a 17 hs. Deberán coordinarse con 72 hs. de anticipación con el Área de Electricidad al tel. 5776-3424.

8. Inspección técnica

Casa de Moneda podrá designar técnicos para la verificación de los trabajos de la adjudicataria, a fin de que se ajusten a lo convenido.

El resultado satisfactorio de las inspecciones, no eximirá a la contratista de la plena responsabilidad de los resultados.

9. Certificación y conformidad de los trabajos

9.1. Certificación técnica de los trabajos

Los trabajos de mantenimiento deberán ser informados a la Gerencia de Ingeniería de Planta mediante las planillas de inspección en conjunto con el remito correspondiente.

9.2. Condiciones de conformidad

La conformidad estará sujeta:

- Al efectivo cumplimiento de la visita técnica establecida en el presente contrato, por parte del personal de servicio.
- Al efectivo cumplimiento de la o las asistencias correctivas de cada uno de los llamados que puedan surgir fuera de plan de mantenimiento.
- A la entrega de los registros completos, correspondiente a las tareas realizadas.
- Una vez controladas estas condiciones de conformidad por S.E.C.M., los remitos serán firmados dentro de las 72 horas posteriores a efectuado el servicio, dando la conformidad técnica por el servicio cumplido, lo cual habilitará a la empresa, para la presentación de la factura correspondiente.

10. Garantía

Para el caso de los trabajos de mantenimiento correctivo, correrá durante el período de un año como mínimo a partir de la recepción de los trabajos, durante el cual el Contratista será responsable y se hará cargo de las reparaciones originales por defecto o desperfecto provenientes de la mala calidad y/o la ejecución deficiente de los trabajos u otros que origine su uso.

 CMA <small>CASA DE MONEDA ARGENTINA</small>	GERENCIA DE INGENIERIA DE PLANTA	E.T. G.I.P. N° 415/22
	PLANILLA SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CONDOR ELG 60/50	FECHA: 22/06/22 ART. N° 51219845
EQUIPO: CONDOR ELG 60/50	UBICACIÓN: CMA PLANTA RETIRO – TERRAZA PB	OC:
EMPRESA:	RESPONSABLE:	FECHA: / /

ITEM	TAREA	OBSERVACIONES	EJECUCION
MOTOR	1	CONTROL Y LIMPIEZA GENERAL	
	2	CONTROL NIVEL DE ACEITE	
	3	CONTROL ESTADO BUJIAS	
	4	CONTROL /AJUSTE CORREAS	
	5	CONTROL FILTRO DE AIRE	
	6	CONTROL SISTEMA DE ESCAPE	
	7	CONTROL INDICADOR DE SUBPRESION	
	8	CONTROL CAÑERIAS/MANGUERAS/ABRAZADERAS	
SISTEMA ELECTRICO	9	CONTROL NIVEL ELECTROLITO BATERIA	
	10	CONTROL ALTERNADOR / VALOR CARGA	
	11	CONTROL DE TERMINALES	
SIST REF	12	CONTROL ESTADO CARGADOR DE BATERIA	
	13	LIMPIEZA GENERAL	
	14	CONTROL NIVEL Y ESTADO DE REFRIGERANTE	
GEN	15	CONTROL INTERCAMBIADOR DE CALOR	
	16	CONTROL PALA VENTILADOR	
MEDICIONES	17	CONTROL GENERAL DE FUNCIONAMIENTO	
	18	CONTROL/ AJUSTE DE BORNERAS	
	19	HOROMETRO	H
	20	TEMPERATURA REFRIGERANTE	°C
	21	PRESION EN ACEITE A 1500RPM	K
	22	TENSION MONOFASICA L1-N / L2-N /L3-N	V
	23	TENSION TRIFASICA L1-L2 / L1-L3 / L2-L3	V
	24	CORRIENTE EN VACIO	V
	25	CORRIENTE EN CARGA	A
	26	NIVEL SONORO	Db
	27	TEMPERATURA AMBIENTE	°C

ITEM	TAREA	OBSERVACIONES	EJECUCION
1			
2			
3			
4			
5			

CA=CAMBIO VE=VERIFICADO AJ=AJUSTADO CAL=CALIBRADO RG=REGULADO AG=AGEGADO RA=REALIZADO LI=LIMPIEZA

FIRMA Y ACLARACION RESPONSABLE	FIRMA Y ACLARACION CMA

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM

IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA <small>CASA DE MONEDA ARGENTINA</small>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 397/22
	MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 ANEXO BCRA	FECHA: 30/05/22 Art. N° 51219900

ÍNDICE

1. Objeto	2
2. Alcance de la prestación	2
3. Obligaciones del contratista	2
4. Descripción del servicio	2
4.1. Equipo involucrado	2
4.2. Mantenimiento Preventivo	2
4.3. Mantenimiento correctivo	3
4.4. Servicio de Guardia	3
4.5. Provisión de repuestos	3
5. Duración del servicio	3
6. Competencia técnica de los oferentes	3
7. Certificado de visita de obra	3
8. Inspección técnica	4
9. Certificación y conformidad de los trabajos	4
9.1. Certificación técnica de los trabajos	4
9.2. Condiciones de conformidad	4
10. Garantía	4
Planilla de servicio	5

~~Daniel Spurio
 Jefe de Área Electricidad
 S.E. CASA DE MONEDA~~

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
 IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 397/22
		FECHA: 30/05/22
MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 ANEXO BCRA		Art. N° 51219900

1. Objeto

La presente documentación tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para el mantenimiento preventivo, correctivo y servicio de guardia de 1 (UNO) grupo electrógeno instalado en el edificio anexo perteneciente a S.E. Casa de Moneda, Planta Retiro.

2. Alcance de la prestación

La firma adjudicataria garantizará las condiciones básicas de prestación, para lograr un eficaz rendimiento del equipo.

La adjudicataria además podrá realizar todo tipo de revisión que crea conveniente en el equipo; con la concerniente aprobación técnica brindada por S.E.C.M.

En caso de no efectuarse las inspecciones, controles, calibraciones y reparaciones necesarias, la Adjudicataria se responsabilizará por posibles daños y accidentes que pudieran ocurrir debido al mal funcionamiento del equipo.

3. Obligaciones del contratista

El Contratista deberá ejecutar los trabajos correspondientes al mantenimiento integral (preventivo / correctivo) en cuestión, según lo expuesto en la Descripción del Servicio. Estará a su cargo toda tarea que, aunque no esté solicitada expresamente en estas especificaciones, se requiera para cumplir los objetivos solicitados.

El suministro deberá responder a la última revisión de las normas y reglamentaciones vigentes.

4. Descripción del servicio

4.1. Equipo involucrado

Marca / Modelo	CETEC CC110
N° de Serie	2009009-25
Potencia	110 KVA
Motor	Marca: Cummins Modelo: 6BT5.9-G1 Diésel, turboalimentado
Alternador	Marca: Stamford Modelo: UCI274C
Tablero de Transferencia Automática	Conmutadora motorizada bajo carga Marca: ABB Modelo: OTM250E4CM230C
Central de Control	Marca: ComAP Modelo: InteliLite AMF 25
Emplazamiento	Edificio Anexo - BCRA Mayor Arturo Luisoni 2545 - CABA

4.2. Mantenimiento Preventivo

Serán dispuestas como un mínimo 1 (una) visita mensual.

La adjudicataria deberá completar la Planilla de Servicio, donde constan las inspecciones y tareas preventivas realizadas durante el periodo del servicio de mantenimiento.

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM

IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 397/22
	MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 ANEXO BCRA	FECHA: 30/05/22 Art. N° 51219900

4.3. Mantenimiento correctivo

En caso de determinarse la necesidad de realizar reparaciones y/o cambios de partes no incluidas durante la duración del presente servicio, esos trabajos deberán ser presupuestados separadamente y aprobados por la Gerencia de Ingeniería de Planta de esta Sociedad, en forma previa a su ejecución.

Todos los trabajos realizados deberán ser registrados en Planilla Servicio.

4.4. Servicio de Guardia

La Adjudicataria deberá contar con un servicio de guardia y concurrir ante cualquier urgencia por falla o mal funcionamiento, dentro de las 3 hs. de efectuado el requerimiento telefónico y en cualquier día y horario.

Este servicio es SIN CARGO ADICIONAL (máximo 3 visitas bimensuales) e incluye sábados, domingos y feriados. A tal fin, deberá proporcionar los medios de contacto correspondientes para el cumplimiento.

4.5. Provisión de repuestos

Durante la vigencia del presente contrato el adjudicatario se compromete a disponer de la suficiente cantidad de repuestos como para asegurar la inmediata reposición de los elementos exigidos para un permanente y correcto funcionamiento. Además, garantizará que los repuestos a utilizar sean de la misma calidad que los actualmente instalados, manteniéndose las condiciones operativas originales.

- La realización de las tareas siempre estará condicionada a no afectar la operatividad del equipo debiendo coordinarse en forma previa con el Sector usuario.
- Los lugares de trabajo, deberán quedar al finalizar cada tarea de mantenimiento en perfectas condiciones de orden e higiene.

5. Duración del servicio

Se dará inicio al servicio en un plazo no mayor a los 30(treinta) días corridos a partir de la adjudicación de la Orden de Compra. Y será desarrollado por la adjudicataria, por el término de un año, en 12 servicios mensuales.

Las visitas para la realización de los diferentes trabajos de mantenimiento serán coordinadas con 72 hs anticipación.

6. Competencia técnica de los oferentes

Todo oferente deberá acreditar capacidad técnica satisfactoria a la especialidad que corresponda a la obra que se cotiza.

Los oferentes deberán presentar certificados de trabajos similares realizados en los últimos 3 años. Casa de Moneda podrá solicitar referencias técnicas de los trabajos ejecutados, como así también antecedentes técnicos.

7. Certificado de visita de obra

El oferente deberá efectuar una visita de obra con el fin de relevar el lugar de trabajo y examinar por su cuenta las condiciones en que recibirá los equipos.

El certificado de visita de obra deberá ser presentado junto con la oferta; el mismo será extendido

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA <small>CASA DE MONEDA ARGENTINA</small>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 397/22
	MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 ANEXO BCRA	FECHA: 30/05/22 Art. N° 51219900

por la Gerencia de Ingeniería de Planta al momento de la visita.
 Las visitas podrán efectuarse hasta 96 hs antes de la fecha de apertura, en el horario de 8 a 17 hs.
 Deberán coordinarse con 72 hs. de anticipación con el Área de Electricidad al tel. 5776-3424.

8. Inspección técnica

Casa de Moneda podrá designar técnicos para la verificación de los trabajos de la adjudicataria, a fin de que se ajusten a lo convenido.
 El resultado satisfactorio de las inspecciones, no eximirá a la contratista de la plena responsabilidad de los resultados.

9. Certificación y conformidad de los trabajos

9.1. Certificación técnica de los trabajos

Los trabajos de mantenimiento deberán ser informados a la Gerencia de Ingeniería de Planta mediante las planillas de inspección en conjunto con el remito correspondiente.

9.2. Condiciones de conformidad

La conformidad estará sujeta:

- Al efectivo cumplimiento de la visita técnica establecida en el presente contrato, por parte del personal de servicio.
- Al efectivo cumplimiento de la o las asistencias correctivas de cada uno de los llamados que puedan surgir fuera de plan de mantenimiento.
- A la entrega de los registros completos, correspondiente a las tareas realizadas.
- Una vez controladas estas condiciones de conformidad por S.E.C.M., los remitos serán firmados dentro de las 72 horas posteriores a efectuado el servicio, dando la conformidad técnica por el servicio cumplido, lo cual habilitará a la empresa, para la presentación de la factura correspondiente.

10. Garantía

Para el caso de los trabajos de mantenimiento correctivo, correrá durante el período de un año como mínimo a partir de la recepción de los trabajos, durante el cual el Contratista será responsable y se hará cargo de las reparaciones originales por defecto o desperfecto provenientes de la mala calidad y/o la ejecución deficiente de los trabajos u otros que origine su uso.

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	GERENCIA DE INGENIERIA DE PLANTA	E.T. G.I.P. N° 397/22
	PLANILLA SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 ANEXO BCRA	FECHA: 30/05/22 ART. N° 51219900
EQUIPO: CETEC CC110	UBICACIÓN: ANEXO BCRA (Luisoni 2545 - CABA)	OC:
EMPRESA:	RESPONSABLE:	FECHA: / /

ITEM	AREA	OBSERVACIONES	EJECUCION
MOTOR	1	CONTROL Y LIMPIEZA GENERAL	
	2	CONTROL NIVEL DE ACEITE	
	3	CONTROL /AJUSTE CORREAS	
	4	CONTROL FILTRO DE AIRE	
	5	CONTROL SISTEMA DE ESCAPE	
	6	CONTROL INDICADOR DE SUBPRESION	
	7	CONTROL CAÑERIAS/MANGUERAS/ABRAZADERAS	
SISTEMA ELECTRICO	8	CONTROL SISTEMA PRECALENTADOR	
	9	CONTROL NIVEL ELECTROLITO BATERIA	
	10	CONTROL ALTERNADOR / VALOR CARGA	
	11	CONTROL DE TERMINALES	
	12	CONTROL ESTADO CARGADOR DE BATERIA	
	13	LIMPIEZA GENERAL	
SIST REF	14	CONTROL NIVEL Y ESTADO DE REFRIGERANTE	
	15	CONTROL INTERCAMBIADOR DE CALOR	
	16	CONTROL PALA VENTILADOR	
GEN	17	CONTROL GENERAL DE FUNCIONAMIENTO	
	18	CONTROL/ AJUSTE DE BORNERAS	
MEDICIONES	19	HOROMETRO	H
	20	TEMPERATURA REFRIGERANTE	°C
	21	PRESION EN ACEITE A 1500RPM	K
	22	TENSION MONOFASICA L1-N / L2-N /L3-N	V
	23	TENSION TRIFASICA L1-L2 / L1-L3 / L2-L3	V
	24	CORRIENTE EN VACIO	V
	25	CORRIENTE EN CARGA	A
	26	NIVEL SONORO	Db
	27	TEMPERATURA AMBIENTE	°C

ITEM	AREA	OBSERVACIONES	EJECUCION
1			
2			
3			
4			
5			

CA=CAMBIO VE=VERIFICADO AJ=AJUSTADO CAL=CALIBRADO RG=REGULADO AG=AGEGADO RA=REALIZADO LI=LIMPIEZA

FIRMA Y ACLARACION RESPONSABLE	FIRMA Y ACLARACION CMA
--------------------------------	------------------------

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
 IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 576	
			REV. 01 FECHA: 23/05/25
	MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 PLANTA DT	Art. N° 51250603	

ÍNDICE

1.	Objeto	2
2.	Alcance de la prestación	2
3.	Obligaciones del contratista	2
4.	Descripción del servicio	2
4.1.	Equipo involucrado	2
4.2.	Mantenimiento Preventivo	3
4.3.	Mantenimiento correctivo	3
4.4.	Servicio de Guardia	3
4.5.	Provisión de repuestos	3
5.	Duración del servicio	3
6.	Competencia técnica de los oferentes	3
7.	Certificado de visita de obra	4
8.	Inspección técnica	4
9.	Certificación y conformidad de los trabajos	4
9.1.	Certificación técnica de los trabajos	4
9.2.	Condiciones de conformidad	4
10.	Garantía	4
	Planilla de servicio	5


Daniel Spurio
 Jefe de Área 1 Electricidad
 S.E. CASA DE MONEDA

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
 IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 576	
		REV. 01	FECHA: 23/05/25
MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 PLANTA DT		Art. N° 51250603	

1. Objeto

La presente documentación tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para el mantenimiento preventivo, correctivo y servicio de guardia de 1 (UNO) grupo electrógeno instalado en Casa de Moneda, Planta Don Torcuato.

2. Alcance de la prestación

La firma adjudicataria garantizará las condiciones básicas de prestación, para lograr un eficaz rendimiento del equipo.

La adjudicataria además podrá realizar todo tipo de revisión que crea conveniente en el equipo; con la concerniente aprobación técnica brindada por Ingeniería de Planta.

En caso de no efectuarse las inspecciones, controles, calibraciones y reparaciones necesarias, la Adjudicataria se responsabilizará por posibles daños y accidentes que pudieran ocurrir debido al mal funcionamiento del equipo.

3. Obligaciones del contratista

El Contratista deberá ejecutar los trabajos correspondientes al mantenimiento integral (preventivo / correctivo) en cuestión, según lo expuesto en la Descripción del Servicio. Estará a su cargo toda tarea que, aunque no esté solicitada expresamente en estas especificaciones, se requiera para cumplir los objetivos solicitados.

El suministro deberá responder a la última revisión de las normas y reglamentaciones vigentes.

4. Descripción del servicio

4.1. Equipo involucrado

Marca / Modelo	CETEC CC110
N° de Serie	2009009-26
Potencia	110 KVA
Motor	Marca: Cummins Modelo: 6BT5.9-G1 Diésel, turboalimentado
Alternador	Marca: Stamford Modelo: UC1274C
Tablero de Transferencia Automática	Conmutadora motorizada bajo carga Marca: ABB Modelo: OTM250E4CM230C
Central de Control	Marca: ComAP Modelo: InteliLite AMF 25
Emplazamiento	Planta Don Torcuato Panamericana 24500 Colectora Este Don Torcuato

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 576	
	MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 PLANTA DT	REV. 01	FECHA: 23/05/25
		Art. N° 51250603	

4.2. Mantenimiento Preventivo

Serán dispuestas como un mínimo 1 (una) visita mensual.

La adjudicataria deberá completar la Planilla de Servicio, donde constan las inspecciones y tareas preventivas realizadas durante el periodo del servicio de mantenimiento.

4.3. Mantenimiento correctivo

En caso de determinarse la necesidad de realizar reparaciones y/o cambios de partes no incluidas durante la duración del presente servicio, esos trabajos deberán ser presupuestados separadamente y aprobados por Ingeniería de Planta de esta Sociedad, en forma previa a su ejecución.

Todos los trabajos realizados deberán ser registrados en Planilla Servicio.

4.4. Servicio de Guardia

La Adjudicataria deberá contar con un servicio de guardia y concurrir ante cualquier urgencia por falla o mal funcionamiento, dentro de las 3 hs. de efectuado el requerimiento telefónico y en cualquier día y horario.

Este servicio es SIN CARGO ADICIONAL (máximo 3 visitas bimensuales) e incluye sábados, domingos y feriados. A tal fin, deberá proporcionar los medios de contacto correspondientes para el cumplimiento.

4.5. Provisión de repuestos

Durante la vigencia del presente contrato el adjudicatario se compromete a disponer de la suficiente cantidad de repuestos como para asegurar la inmediata reposición de los elementos exigidos para un permanente y correcto funcionamiento. Además, garantizará que los repuestos a utilizar sean de la misma calidad que los actualmente instalados, manteniéndose las condiciones operativas originales.

- La realización de las tareas siempre estará condicionada a no afectar la operatividad del equipo debiendo coordinarse en forma previa con el Sector usuario.
- Los lugares de trabajo, deberán quedar al finalizar cada tarea de mantenimiento en perfectas condiciones de orden e higiene.

5. Duración del servicio

Se dará inicio al servicio en un plazo no mayor a los 30(treinta) días corridos a partir de la adjudicación de la Orden de Compra. Y será desarrollado por la adjudicataria, por el término de un año, en 12 servicios mensuales.

Las visitas para la realización de los diferentes trabajos de mantenimiento serán coordinadas con 72 hs anticipación.

6. Competencia técnica de los oferentes

Todo oferente deberá acreditar capacidad técnica satisfactoria a la especialidad que corresponda a la obra que se cotiza.

Los oferentes deberán presentar certificados de trabajos similares realizados en los últimos 3 años. Casa de Moneda podrá solicitar referencias técnicas de los trabajos ejecutados, como así también

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM

IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM³

 CMA <small>CASA DE MONEDA ARGENTINA</small>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 576	
	MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 PLANTA DT	REV. 01	FECHA: 23/05/25
Art. N°		51250603	

antecedentes técnicos.

7. Certificado de visita de obra

El oferente deberá efectuar una visita de obra con el fin de relevar el lugar de trabajo y examinar por su cuenta las condiciones en que recibirá los equipos.

El certificado de visita de obra deberá ser presentado junto con la oferta; el mismo será extendido por la Gerencia de Ingeniería de Planta al momento de la visita.

Las visitas podrán efectuarse hasta 96 hs antes de la fecha de apertura, en el horario de 8 a 17 hs. Deberán coordinarse con 72 hs. de anticipación con el Área de Electricidad al tel. 5776-3424.

8. Inspección técnica

Casa de Moneda podrá designar técnicos para la verificación de los trabajos de la adjudicataria, a fin de que se ajusten a lo convenido.

El resultado satisfactorio de las inspecciones, no eximirá a la contratista de la plena responsabilidad de los resultados.

9. Certificación y conformidad de los trabajos

9.1. Certificación técnica de los trabajos

Los trabajos de mantenimiento deberán ser informados a la Gerencia de Ingeniería de Planta mediante las planillas de inspección en conjunto con el remito correspondiente.

9.2. Condiciones de conformidad

La conformidad estará sujeta:

- Al efectivo cumplimiento de la visita técnica establecida en el presente contrato, por parte del personal de servicio.
- Al efectivo cumplimiento de la o las asistencias correctivas de cada uno de los llamados que puedan surgir fuera de plan de mantenimiento.
- A la entrega de los registros completos, correspondiente a las tareas realizadas.
- Una vez controladas estas condiciones de conformidad, los remitos serán firmados dentro de las 72 horas posteriores a efectuado el servicio, dando la conformidad técnica por el servicio cumplido, lo cual habilitará a la empresa, para la presentación de la factura correspondiente.

10. Garantía

Para el caso de los trabajos de mantenimiento correctivo, correrá durante el período de un año como mínimo a partir de la recepción de los trabajos, durante el cual el Contratista será responsable y se hará cargo de las reparaciones originales por defecto o desperfecto provenientes de la mala calidad y/o la ejecución deficiente de los trabajos u otros que origine su uso.

 CMA <small>CASA DE MONEDA ARGENTINA</small>	GERENCIA DE INGENIERIA DE PLANTA	E.T. G.I.P. N° 576/25
	PLANILLA SERVICIO MANTENIMIENTO MENSUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110	FECHA: 23/05/25
		ART. N° 51250603

EQUIPO: CETEC CC110	UBICACIÓN: Planta Don Torcuato	OC:
EMPRESA:	RESPONSABLE:	FECHA: / /

ITEM	TAREA	OBSERVACIONES	EJECUCION
MOTOR	1	CONTROL Y LIMPIEZA GENERAL	
	2	CONTROL NIVEL DE ACEITE	
	3	CONTROL /AJUSTE CORREAS	
	4	CONTROL FILTRO DE AIRE	
	5	CONTROL SISTEMA DE ESCAPE	
	6	CONTROL INDICADOR DE SUBPRESION	
	7	CONTROL CAÑERIAS/MANGUERAS/ABRAZADERAS	
SISTEMA ELECTRICO	9	CONTROL SISTEMA PRECALENTADOR	
	10	CONTROL NIVEL ELECTROLITO BATERIA	
	11	CONTROL ALTERNADOR / VALOR CARGA	
	12	CONTROL DE TERMINALES	
SIST REF	13	CONTROL ESTADO CARGADOR DE BATERIA	
	14	LIMPIEZA GENERAL	
	15	CONTROL NIVEL Y ESTADO DE REFRIGERANTE	
GEN	16	CONTROL INTERCAMBIADOR DE CALOR	
	17	CONTROL PALA VENTILADOR	
MEDICIONES	18	CONTROL GENERAL DE FUNCIONAMIENTO	
	19	CONTROL/ AJUSTE DE BORNERAS	
	20	HOROMETRO	H
	21	TEMPERATURA REFRIGERANTE	°C
	22	PRESION EN ACEITE A 1500RPM	K
	23	TENSION MONOFASICA L1-N / L2-N /L3-N	V
	24	TENSION TRIFASICA L1-L2 / L1-L3 / L2-L3	V
	25	CORRIENTE EN VACIO	V
	26	CORRIENTE EN CARGA	A
	27	NIVEL SONORO	Db
	28	TEMPERATURA AMBIENTE	°C

ITEM	TAREA	OBSERVACIONES	EJECUCION
1			
2			
3			
4			
5			

CA=CAMBIO VE=VERIFICADO AJ=AJUSTADO CAL=CALIBRADO RG=REGULADO AG=AGEGADO RA=REALIZADO LI=LIMPIEZA

REGISTRO CONTROL DE TRABAJO	
FIRMA Y ACLARACION RESPONSABLE	FIRMA Y ACLARACION CMA

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
 IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 392/22
	MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO POWGEN PD 160G PLANTA RETIRO	FECHA: 11/08/22 Art. N° 51219853

ÍNDICE

1. Objeto	2
2. Alcance de la prestación	2
3. Obligaciones del contratista	2
4. Descripción del servicio	2
4.1. Equipo involucrado	2
4.2. Servicio Inicial	3
4.3. Mantenimiento correctivo	3
4.4. Provisión de repuestos	3
5. Duración del servicio	3
6. Competencia técnica de los oferentes	3
7. Certificado de visita de obra	3
8. Inspección técnica	4
9. Certificación y conformidad de los trabajos	4
9.1. Certificación técnica de los trabajos	4
9.2. Condiciones de conformidad	4
10. Garantía	4
Planilla de servicio	5


Daniel Spurio
 Jefe de Área (Electricidad)
 S.E. CASA DE MONEDA

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
 IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 392/22
	MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO POWGEN PD 160G PLANTA RETIRO	FECHA: 11/08/22 Art. N° 51219853

1. Objeto

La presente documentación tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para el servicio inicial anual de mantenimiento de 1 (UNO) grupo electrógeno instalado en S.E. Casa de Moneda, Planta Retiro, Planta baja industrial.

2. Alcance de la prestación

La firma adjudicataria garantizará las condiciones básicas de prestación, para lograr un eficaz rendimiento del equipo.

La adjudicataria además podrá realizar todo tipo de revisión que crea conveniente en el equipo; con la concerniente aprobación técnica brindada por S.E.C.M.

En caso de no efectuarse las inspecciones, controles, calibraciones y reparaciones necesarias, la Adjudicataria se responsabilizará por posibles daños y accidentes que pudieran ocurrir debido al mal funcionamiento del equipo.

3. Obligaciones del contratista

El Contratista deberá ejecutar los trabajos correspondientes al mantenimiento integral (preventivo / correctivo) en cuestión, según lo expuesto en la Descripción del Servicio. Estará a su cargo toda tarea que, aunque no esté solicitada expresamente en estas especificaciones, se requiera para cumplir los objetivos solicitados.

El suministro deberá responder a la última revisión de las normas y reglamentaciones vigentes.

4. Descripción del servicio

4.1. Equipo involucrado

Marca / Modelo	POWGEN PD 160G
Potencia	200 KVA
Motor	Marca: SCANIA Modelo: DS11 Diésel, turboalimentado convertido a gas natural
Alternador	Marca: Gramaco Modelo: G2R 280 SB/4
Tablero de Transferencia Automática	Llave principal: Interruptor caja moldeada con mando motorizado. Marca: ABB Tmax Modelo: T6, con relé termomagnético PR221 DS Rango de corriente: 630 a 800 A. Llave secundaria: ídem principal
Central de Control	Marca: ComAP Modelo: InteliLite NT AMF 9
Emplazamiento	Planta Retiro – 1° Subsuelo Pedro Zanni 370 - CABA

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 392/22
	MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO POWGEN PD 160G PLANTA RETIRO	FECHA: 11/08/22 Art. N° 51219853

4.2. Servicio Inicial

Será dispuesto un servicio inicial, a realizarse en conjunto con el primer Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual.

La adjudicataria deberá completar la Planilla Servicio, donde constan las tareas solicitadas, como así la totalidad de los materiales de recambio.

4.3. Mantenimiento correctivo

En caso de determinarse la necesidad de realizar reparaciones y/o cambios de partes no incluidas durante la duración del presente servicio, esos trabajos deberán ser presupuestados separadamente y aprobados por la Gerencia de Ingeniería de Planta de esta Sociedad, en forma previa a su ejecución.

Todos los trabajos realizados deberán ser registrados en Planilla Servicio.

4.4. Provisión de repuestos

Durante la vigencia del presente contrato el adjudicatario se compromete a disponer de la suficiente cantidad de repuestos como para asegurar la inmediata reposición de los elementos exigidos para un permanente y correcto funcionamiento. Además, garantizará que los repuestos a utilizar sean de la misma calidad que los actualmente instalados, manteniéndose las condiciones operativas originales.

- La realización de las tareas siempre estará condicionada a no afectar la operatividad del equipo debiendo coordinarse en forma previa con el Sector usuario.
- Los lugares de trabajo, deberán quedar al finalizar cada tarea de mantenimiento en perfectas condiciones de orden e higiene.

5. Duración del servicio

Será desarrollado por la adjudicataria, a partir de la adjudicación de la Orden de Compra en un plazo no mayor a los 30 (treinta) días.

Las visitas para la realización de los diferentes trabajos de mantenimiento serán coordinadas con 72 hs anticipación.

6. Competencia técnica de los oferentes

Todo oferente deberá acreditar capacidad técnica satisfactoria a la especialidad que corresponda a la obra que se cotiza.

Los oferentes deberán presentar certificados de trabajos similares realizados en los últimos 3 años. Casa de Moneda podrá solicitar referencias técnicas de los trabajos ejecutados, como así también antecedentes técnicos.

7. Certificado de visita de obra

El oferente deberá efectuar una visita de obra con el fin de relevar el lugar de trabajo y examinar por su cuenta las condiciones en que recibirá los equipos.

El certificado de visita de obra deberá ser presentado junto con la oferta; el mismo será extendido por la Gerencia de Ingeniería de Planta al momento de la visita.

Las visitas podrán efectuarse hasta 96 hs antes de la fecha de apertura, en el horario de 8 a 17 hs.

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 392/22
		FECHA: 11/08/22
	MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO POWGEN PD 160G PLANTA RETIRO	Art. N° 51219853

Deberán coordinarse con 72 hs. de anticipación con el Área de Electricidad al tel. 5776-3424.

8. Inspección técnica

Casa de Moneda podrá designar técnicos para la verificación de los trabajos de la adjudicataria, a fin de que se ajusten a lo convenido.

El resultado satisfactorio de las inspecciones, no eximirá a la contratista de la plena responsabilidad de los resultados.

9. Certificación y conformidad de los trabajos

9.1. Certificación técnica de los trabajos

Los trabajos de mantenimiento deberán ser informados a la Gerencia de Ingeniería de Planta mediante las planillas de inspección en conjunto con el remito correspondiente.

9.2. Condiciones de conformidad

La conformidad estará sujeta:

- Al efectivo cumplimiento de la visita técnica establecida en el presente contrato, por parte del personal de servicio.
- A la entrega de los registros completos, correspondiente a las tareas realizadas.
- Una vez controladas estas condiciones de conformidad por S.E.C.M., los remitos serán firmados dentro de las 72 horas posteriores a efectuado el servicio, dando la conformidad técnica por el servicio cumplido, lo cual habilitará a la empresa, para la presentación de la factura correspondiente.

10. Garantía

Para el caso de los trabajos de mantenimiento correctivo, correrá durante el período de un año como mínimo a partir de la recepción de los trabajos, durante el cual el Contratista será responsable y se hará cargo de las reparaciones originales por defecto o desperfecto provenientes de la mala calidad y/o la ejecución deficiente de los trabajos u otros que origine su uso.

	GERENCIA DE INGENIERIA DE PLANTA	E.T. G.I.P. N° 392/22
	PLANILLA SERVICIO MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO POWGEN PD 160G	FECHA: 11/08/22 ART. N° 51219853
EQUIPO: POWGEN PD 160G	UBICACIÓN: PLANTA RETIRO – 1^{er} Subsuelo (Pedro Zanni 370 – CABA)	OC:
EMPRESA:	RESPONSABLE:	FECHA: / /

MANTENIMIENTO			
ITEM	TAREA	OBSERVACIONES	EJECUCION
1	CONTROL Y LIMPIEZA GENERAL		
2	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y LIMPIEZA DE ALOJAMINETO		
3	CAMBIO DE ACEITE DE CARTER		
4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y LIMPIEZA DE ALOJAMINETO		
5	LIMPIEZA CIRCUITO DE REFRIGERACION – REEMPLAZO DE FLUIDO		
6	CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES		
7	INFORME DE SERVICIO		

MANTENIMIENTO			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA#MODELO#PARTES
1	_____		
2	FILTRO DE ACEITE		
3	ACEITE DE MOTOR		
4	FILTRO DE AIRE		
5	FLUIDO REFRIGERANTE		
6	BUJIAS/CABLES		
7	_____		

MANTENIMIENTO			
ITEM	TAREA	OBSERVACIONES	EJECUCION
1			
2			
3			
4			
5			

CA=CAMBIO VE=VERIFICADO AJ=AJUSTADO CAL=CALIBRADO RG=REGULADO AG=AGEGADO RA=REALIZADO LI=LIMPIEZA

REGISTRO CONTROL DE TRABAJO	
FIRMA Y ACLARACION RESPONSABLE	FIRMA Y ACLARACION CMA

IF-FIRMA Y ACLARACION CMA AR-GI#SECM
IF-2025-00012253-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA <small>CASA DE MONEDA ARGENTINA</small>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 414/22
		FECHA: 22/06/22
	MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CONDOR ELG 60/50 PLANTA RETIRO	Art. N° 51219837

ÍNDICE

1.	Objeto	2
2.	Alcance de la prestacion	2
3.	Obligaciones del contratista	2
4.	Descripción del servicio	2
4.1.	Equipo involucrado	2
4.2.	Servicio Inicial	2
4.3.	Mantenimiento correctivo	3
4.4.	Provisión de repuestos	3
5.	Duración del servicio	3
6.	Competencia técnica de los oferentes	3
7.	Certificado de visita de obra	3
8.	Inspección técnica	3
9.	Certificación y conformidad de los trabajos	4
9.1.	Certificación técnica de los trabajos	4
9.2.	Condiciones de conformidad	4
10.	Garantía	4
	Planilla de servicio	5


Daniel Spurio
 Jefe de Área Electricidad
 S.E. CASA DE MONEDA

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
 IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 414/22
		FECHA: 22/06/22
	MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CONDOR ELG 60/50 PLANTA RETIRO	Art. N° 51219837

1. Objeto

La presente documentación tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para el servicio inicial anual de mantenimiento de 1 (UNO) grupo electrógeno instalado en S.E. Casa de Moneda, Planta Retiro, Planta baja industrial.

2. Alcance de la prestación

La firma adjudicataria garantizará las condiciones básicas de prestación, para lograr un eficaz rendimiento del equipo.

La adjudicataria además podrá realizar todo tipo de revisión que crea conveniente en el equipo; con la conciente aprobación técnica brindada por S.E.C.M.

En caso de no efectuarse las inspecciones, controles, calibraciones y reparaciones necesarias, la Adjudicataria se responsabilizará por posibles daños y accidentes que pudieran ocurrir debido al mal funcionamiento del equipo.

3. Obligaciones del contratista

El Contratista deberá ejecutar los trabajos correspondientes al mantenimiento integral (preventivo / correctivo) en cuestión, según lo expuesto en la Descripción del Servicio. Estará a su cargo toda tarea que, aunque no esté solicitada expresamente en estas especificaciones, se requiera para cumplir los objetivos solicitados.

El suministro deberá responder a la última revisión de las normas y reglamentaciones vigentes.

4. Descripción del servicio

4.1. Equipo involucrado

Marca / Modelo	CONDOR ELG 60/50
Potencia	48 kvA
Motor	Marca: Warrior Tipo: Nafta 8 cilindros convertido a gas natural.
Alternador	Marca: Gramaco Modelo: G2R 200 SD/4
Tablero de Transferencia Automática	Llave principal: Contactor Marca / modelo: Metasol MC 150A Llave secundaria: Contactor Marca / modelo: Metasol MC 150A
Central de Control	Marca: DEIF Modelo: CGC 400
Emplazamiento	Casa de Moneda – Planta Retiro Terraza Planta Baja

4.2. Servicio Inicial

Será dispuesto un servicio inicial, a realizarse en conjunto con el primer Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual.

La adjudicataria deberá completar la Planilla Servicio, donde constan las tareas solicitadas, como

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SEGM
IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 414/22
		FECHA: 22/06/22
	MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CONDOR ELG 60/50 PLANTA RETIRO	Art. N° 51219837

así la totalidad de los materiales de recambio.

4.3. Mantenimiento correctivo

En caso de determinarse la necesidad de realizar reparaciones y/o cambios de partes no incluidas durante la duración del presente servicio, esos trabajos deberán ser presupuestados separadamente y aprobados por la Gerencia de Ingeniería de Planta de esta Sociedad, en forma previa a su ejecución.

Todos los trabajos realizados deberán ser registrados en Planilla Servicio.

4.4. Provisión de repuestos

Durante la vigencia del presente contrato el adjudicatario se compromete a disponer de la suficiente cantidad de repuestos como para asegurar la inmediata reposición de los elementos exigidos para un permanente y correcto funcionamiento. Además, garantizará que los repuestos a utilizar sean de la misma calidad que los actualmente instalados, manteniéndose las condiciones operativas originales.

- La realización de las tareas siempre estará condicionada a no afectar la operatividad del equipo debiendo coordinarse en forma previa con el Sector usuario.
- Los lugares de trabajo, deberán quedar al finalizar cada tarea de mantenimiento en perfectas condiciones de orden e higiene.

5. Duración del servicio

Será desarrollado por la adjudicataria, a partir de la adjudicación de la Orden de Compra en un plazo no mayor a los 30 (treinta) días.

Las visitas para la realización de los diferentes trabajos de mantenimiento serán coordinadas con 72 hs anticipación.

6. Competencia técnica de los oferentes

Todo oferente deberá acreditar capacidad técnica satisfactoria a la especialidad que corresponda a la obra que se cotiza.

Los oferentes deberán presentar certificados de trabajos similares realizados en los últimos 3 años. Casa de Moneda podrá solicitar referencias técnicas de los trabajos ejecutados, como así también antecedentes técnicos.

7. Certificado de visita de obra

El oferente deberá efectuar una visita de obra con el fin de relevar el lugar de trabajo y examinar por su cuenta las condiciones en que recibirá los equipos.

El certificado de visita de obra deberá ser presentado junto con la oferta; el mismo será extendido por la Gerencia de Ingeniería de Planta al momento de la visita.

Las visitas podrán efectuarse hasta 96 hs antes de la fecha de apertura, en el horario de 8 a 17 hs. Deberán coordinarse con 72 hs. de anticipación con el Área de Electricidad al tel. 5776-3424.

8. Inspección técnica

Casa de Moneda podrá designar técnicos para la verificación de los trabajos de la adjudicataria, a fin de que se ajusten a lo convenido.

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM

IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

Página 28 de 41

Página 30 de 76

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 414/22
		FECHA: 22/06/22
	MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CONDOR ELG 60/50 PLANTA RETIRO	Art. N° 51219837

El resultado satisfactorio de las inspecciones, no eximirá a la contratista de la plena responsabilidad de los resultados.

9. Certificación y conformidad de los trabajos

9.1. Certificación técnica de los trabajos

Los trabajos de mantenimiento deberán ser informados a la Gerencia de Ingeniería de Planta mediante las planillas de inspección en conjunto con el remito correspondiente.

9.2. Condiciones de conformidad

La conformidad estará sujeta:

- Al efectivo cumplimiento de la visita técnica establecida en el presente contrato, por parte del personal de servicio.
- A la entrega de los registros completos, correspondiente a las tareas realizadas.
- Una vez controladas estas condiciones de conformidad por S.E.C.M., los remitos serán firmados dentro de las 72 horas posteriores a efectuado el servicio, dando la conformidad técnica por el servicio cumplido, lo cual habilitará a la empresa, para la presentación de la factura correspondiente.

10. Garantía

Para el caso de los trabajos de mantenimiento correctivo, correrá durante el período de un año como mínimo a partir de la recepción de los trabajos, durante el cual el Contratista será responsable y se hará cargo de las reparaciones originales por defecto o desperfecto provenientes de la mala calidad y/o la ejecución deficiente de los trabajos u otros que origine su uso.

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	GERENCIA DE INGENIERIA DE PLANTA	E.T. G.I.P. N° 390/22
	PLANILLA SERVICIO MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CONDOR ELG 60/50	FECHA: 22/06/22 ART. N° 51219837
EQUIPO: CONDOR	UBICACIÓN: CMA PLANTA RETIRO – TERRAZA PB	OC:
EMPRESA:	RESPONSABLE:	FECHA: / /

ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	EJECUCION
1	CONTROL Y LIMPIEZA GENERAL		
2	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y LIMPIEZA DE ALOJAMINETO		
3	CAMBIO DE ACEITE DE CARTER		
4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y LIMPIEZA DE ALOJAMINETO		
5	LIMPIEZA CIRCUITO DE REFRIGERACION – REEMPLAZO DE FLUIDO		
6	CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES		
7	INFORME DE SERVICIO		

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA/MODELO/N° PARTE
1	_____		
2	FILTRO DE ACEITE		
3	ACEITE DE MOTOR		
4	FILTRO DE AIRE		
5	FLUIDO REFRIGERANTE		
6	BUJIAS/CABLES		
7	_____		

ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	EJECUCION
1			
2			
3			
4			
5			

CA=CAMBIO VE=VERIFICADO AJ=AJUSTADO CAL=CALIBRADO RG=REGULADO AG=AGEGADO RA=REALIZADO LI=LIMPIEZA

FIRMA Y ACLARACION RESPONSABLE	FIRMA Y ACLARACION CMA
--------------------------------	------------------------

IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 396/22
	MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 ANEXO BCRA	FECHA: 30/05/22 Art. N° 51219896

ÍNDICE

1. Objeto	2
2. Alcance de la prestación	2
3. Obligaciones del contratista	2
4. Descripción del servicio	2
4.1. Equipo involucrado	2
4.2. Servicio Inicial	2
4.3. Mantenimiento correctivo	3
4.4. Provisión de repuestos	3
5. Duración del servicio	3
6. Competencia técnica de los oferentes	3
7. Certificado de visita de obra	3
8. Inspección técnica	3
9. Certificación y conformidad de los trabajos	4
9.1. Certificación técnica de los trabajos	4
9.2. Condiciones de conformidad	4
10. Garantía	4
Planilla de servicio	5


Daniel Spurio
 Jefe de Área Electricidad
 S.E. CASA DE MONEDA

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
 IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 396/22
		FECHA: 30/05/22
MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 ANEXO BCRA		Art. N° 51219896

1. Objeto

La presente documentación tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para el servicio inicial anual de mantenimiento de 1 (UNO) grupo electrógeno instalado en el edificio anexo perteneciente a S.E. Casa de Moneda, Planta Retiro.

2. Alcance de la prestación

La firma adjudicataria garantizará las condiciones básicas de prestación, para lograr un eficaz rendimiento del equipo.

La adjudicataria además podrá realizar todo tipo de revisión que crea conveniente en el equipo; con la concerniente aprobación técnica brindada por S.E.C.M.

En caso de no efectuarse las inspecciones, controles, calibraciones y reparaciones necesarias, la Adjudicataria se responsabilizará por posibles daños y accidentes que pudieran ocurrir debido al mal funcionamiento del equipo.

3. Obligaciones del contratista

El Contratista deberá ejecutar los trabajos correspondientes al mantenimiento integral (preventivo / correctivo) en cuestión, según lo expuesto en la Descripción del Servicio. Estará a su cargo toda tarea que, aunque no esté solicitada expresamente en estas especificaciones, se requiera para cumplir los objetivos solicitados.

El suministro deberá responder a la última revisión de las normas y reglamentaciones vigentes.

4. Descripción del servicio

4.1. Equipo involucrado

Marca / Modelo	CETEC CC110
N° de Serie	2009009-25
Potencia	110 KVA
Motor	Marca: Cummins Modelo: 6BT5.9-G1 Diésel, turboalimentado
Alternador	Marca: Stamford Modelo: UCI274C
Tablero de Transferencia Automática	Conmutadora motorizada bajo carga Marca: ABB Modelo: OTM250E4CM230C
Central de Control	Marca: ComAP Modelo: InteliLite AMF 25
Emplazamiento	Edificio Anexo - BCRA Mayor Arturo Luisoni 2545 - CABA

4.2. Servicio Inicial

Será dispuesto un servicio inicial, a realizarse en conjunto con el primer Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual.

La adjudicataria deberá completar la Planilla Servicio, donde constan las tareas solicitadas, como

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM

IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 396/22
	MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 ANEXO BCRA	FECHA: 30/05/22 Art. N° 51219896

así la totalidad de los materiales de recambio.

4.3. Mantenimiento correctivo

En caso de determinarse la necesidad de realizar reparaciones y/o cambios de partes no incluidas durante la duración del presente servicio, esos trabajos deberán ser presupuestados separadamente y aprobados por la Gerencia de Ingeniería de Planta de esta Sociedad, en forma previa a su ejecución.

Todos los trabajos realizados deberán ser registrados en Planilla de Servicio.

4.4. Provisión de repuestos

Durante la vigencia del presente contrato el adjudicatario se compromete a disponer de la suficiente cantidad de repuestos como para asegurar la inmediata reposición de los elementos exigidos para un permanente y correcto funcionamiento. Además, garantizará que los repuestos a utilizar sean de la misma calidad que los actualmente instalados, manteniéndose las condiciones operativas originales.

- La realización de las tareas siempre estará condicionada a no afectar la operatividad del equipo debiendo coordinarse en forma previa con el Sector usuario.
- Los lugares de trabajo, deberán quedar al finalizar cada tarea de mantenimiento en perfectas condiciones de orden e higiene.

5. Duración del servicio

Será desarrollado por la adjudicataria, a partir de la adjudicación de la Orden de Compra en un plazo no mayor a los 30 (treinta) días.

Las visitas para la realización de los diferentes trabajos de mantenimiento serán coordinadas con 72 hs anticipación.

6. Competencia técnica de los oferentes

Todo oferente deberá acreditar capacidad técnica satisfactoria a la especialidad que corresponda a la obra que se cotiza.

Los oferentes deberán presentar certificados de trabajos similares realizados en los últimos 3 años. Casa de Moneda podrá solicitar referencias técnicas de los trabajos ejecutados, como así también antecedentes técnicos.

7. Certificado de visita de obra

El oferente deberá efectuar una visita de obra con el fin de relevar el lugar de trabajo y examinar por su cuenta las condiciones en que recibirá los equipos.

El certificado de visita de obra deberá ser presentado junto con la oferta; el mismo será extendido por la Gerencia de Ingeniería de Planta al momento de la visita.

Las visitas podrán efectuarse hasta 96 hs antes de la fecha de apertura, en el horario de 8 a 17 hs. Deberán coordinarse con 72 hs. de anticipación con el Área de Electricidad al tel. 5776-3424.

8. Inspección técnica

Casa de Moneda podrá designar técnicos para la verificación de los trabajos de la adjudicataria, a fin de que se ajusten a lo convenido.

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
 IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 396/22
		FECHA: 30/05/22
	MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 ANEXO BCRA	Art. N° 51219896

El resultado satisfactorio de las inspecciones, no eximirá a la contratista de la plena responsabilidad de los resultados.

9. Certificación y conformidad de los trabajos

9.1. Certificación técnica de los trabajos

Los trabajos de mantenimiento deberán ser informados a la Gerencia de Ingeniería de Planta mediante las planillas de inspección en conjunto con el remito correspondiente.

9.2. Condiciones de conformidad

La conformidad estará sujeta:

- Al efectivo cumplimiento de la visita técnica establecida en el presente contrato, por parte del personal de servicio.
- A la entrega de los registros completos, correspondiente a las tareas realizadas.
- Una vez controladas estas condiciones de conformidad por S.E.C.M., los remitos serán firmados dentro de las 72 horas posteriores a efectuado el servicio, dando la conformidad técnica por el servicio cumplido, lo cual habilitará a la empresa, para la presentación de la factura correspondiente.

10. Garantía

Para el caso de los trabajos de mantenimiento correctivo, correrá durante el período de un año como mínimo a partir de la recepción de los trabajos, durante el cual el Contratista será responsable y se hará cargo de las reparaciones originales por defecto o desperfecto provenientes de la mala calidad y/o la ejecución deficiente de los trabajos u otros que origine su uso.

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	GERENCIA DE INGENIERIA DE PLANTA	E.T. G.I.P. N° 396/22
	PLANILLA SERVICIO MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 ANEXO BCRA	FECHA: 30/05/22 ART. N° 51219896
EQUIPO: CETEC CC110	UBICACIÓN: ANEXO BCRA (Luisoni 2545 - CABA)	OC:
EMPRESA:	RESPONSABLE:	FECHA: / /

ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	EJECUCION
1	CONTROL Y LIMPIEZA GENERAL		
2	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y LIMPIEZA DE ALOJAMINETO		
3	CAMBIO DE ACEITE DE CARTER		
4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y LIMPIEZA DE ALOJAMINETO		
5	CAMBIO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE		
6	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO		
7	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SALIDA TANQUE		
8	LIMPIEZA CIRCUITO DE REFRIGERACION - REEMPLAZO DE FLUIDO		
9	INFORME DE SERVICIO		

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA/MODELO/N°PARTE
1	_____		
2	FILTRO DE ACEITE		
3	ACEITE DE MOTOR		
4	FILTRO DE AIRE		
5	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE		
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO		
7	FILTRO DE COMBUSTIBLE SALIDA TANQUE		
8	FLUIDO REFRIGERANTE		
9	_____		

ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	EJECUCION
1			
2			
3			
4			
5			

CA=CAMBIO VE=VERIFICADO AJ=AJUSTADO CAL=CALIBRADO RG=REGULADO AG=AGEGADO RA=REALIZADO LI=LIMPIEZA

REGISTRO CONTROL DE TRABAJO	
FIRMA Y ACLARACION RESPONSABLE	FIRMA Y ACLARACION CMA

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
 IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA <small>CASA DE MONEDA ARGENTINA</small>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 394/25	
		REV. 01	FECHA: 23/05/25
MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 PLANTA DT		Art. N° 51250590	

ÍNDICE

1. Objeto	2
2. Alcance de la prestación	2
3. Obligaciones del contratista	2
4. Descripción del servicio	2
4.1. Equipo involucrado	2
4.2. Servicio Inicial	3
4.3. Mantenimiento correctivo	3
4.4. Provisión de repuestos	3
5. Duración del servicio	3
6. Competencia técnica de los oferentes	3
7. Certificado de visita de obra	3
8. Inspección técnica	4
9. Certificación y conformidad de los trabajos	4
9.1. Certificación técnica de los trabajos	4
9.2. Condiciones de conformidad	4
10. Garantía	4
 Planilla de servicio	 5


Daniel Spurio
 Jefe de Área Electricidad
 S.E. CASA DE MONEDA

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
 IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA <small>CASA DE MONEDA ARGENTINA</small>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 394/25	
		REV. 01	FECHA: 23/05/25
MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 PLANTA DT		Art. N° 51250590	

1. Objeto

La presente documentación tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para el servicio inicial anual de mantenimiento de 1 (UNO) grupo electrógeno instalado en Casa de Moneda, Planta Don Torcuato.

2. Alcance de la prestación

La firma adjudicataria garantizará las condiciones básicas de prestación, para lograr un eficaz rendimiento del equipo.

La adjudicataria además podrá realizar todo tipo de revisión que crea conveniente en el equipo; con la concerniente aprobación técnica brindada por Ingeniería de Planta.

En caso de no efectuarse las inspecciones, controles, calibraciones y reparaciones necesarias, la Adjudicataria se responsabilizará por posibles daños y accidentes que pudieran ocurrir debido al mal funcionamiento del equipo.

3. Obligaciones del contratista

El Contratista deberá ejecutar los trabajos correspondientes al mantenimiento integral (preventivo / correctivo) en cuestión, según lo expuesto en la Descripción del Servicio. Estará a su cargo toda tarea que, aunque no esté solicitada expresamente en estas especificaciones, se requiera para cumplir los objetivos solicitados.

El suministro deberá responder a la última revisión de las normas y reglamentaciones vigentes.

4. Descripción del servicio

4.1. Equipo involucrado

Marca / Modelo	CETEC CC110
N° de Serie	2009009-26
Potencia	110 KVA
Motor	Marca: Cummins Modelo: 6BT5.9-G1 Diésel, turboalimentado
Alternador	Marca: Stamford Modelo: UC1274C
Tablero de Transferencia Automática	Conmutadora motorizada bajo carga Marca: ABB Modelo: OTM250E4CM230C
Central de Control	Marca: ComAP Modelo: InteliLite AMF 25
Emplazamiento	Planta Don Torcuato Panamericana 24500 Colectora Este Don Torcuato

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 394/25	
	MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 PLANTA DT	REV. 01	FECHA: 23/05/25
		Art. N° 51250590	

4.2. Servicio Inicial

Será dispuesto un servicio inicial, a realizarse en conjunto con el primer Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual.

La adjudicataria deberá completar la Planilla Servicio, donde constan las tareas solicitadas, como así la totalidad de los materiales de recambio.

4.3. Mantenimiento correctivo

En caso de determinarse la necesidad de realizar reparaciones y/o cambios de partes no incluidas durante la duración del presente servicio, esos trabajos deberán ser presupuestados separadamente y aprobados por Ingeniería de Planta de esta Sociedad, en forma previa a su ejecución.

Todos los trabajos realizados deberán ser registrados en Planilla Servicio.

4.4. Provisión de repuestos

Durante la vigencia del presente contrato el adjudicatario se compromete a disponer de la suficiente cantidad de repuestos como para asegurar la inmediata reposición de los elementos exigidos para un permanente y correcto funcionamiento. Además, garantizará que los repuestos a utilizar sean de la misma calidad que los actualmente instalados, manteniéndose las condiciones operativas originales.

- La realización de las tareas siempre estará condicionada a no afectar la operatividad del equipo debiendo coordinarse en forma previa con el Sector usuario.
- Los lugares de trabajo, deberán quedar al finalizar cada tarea de mantenimiento en perfectas condiciones de orden e higiene.

5. Duración del servicio

Será desarrollado por la adjudicataria, a partir de la adjudicación de la Orden de Compra en un plazo no mayor a los 30 (treinta) días.

Las visitas para la realización de los diferentes trabajos de mantenimiento serán coordinadas con 72 hs anticipación.

6. Competencia técnica de los oferentes

Todo oferente deberá acreditar capacidad técnica satisfactoria a la especialidad que corresponda a la obra que se cotiza.

Los oferentes deberán presentar certificados de trabajos similares realizados en los últimos 3 años. Casa de Moneda podrá solicitar referencias técnicas de los trabajos ejecutados, como así también antecedentes técnicos.

7. Certificado de visita de obra

El oferente deberá efectuar una visita de obra con el fin de relevar el lugar de trabajo y examinar por su cuenta las condiciones en que recibirá los equipos.

El certificado de visita de obra deberá ser presentado junto con la oferta; el mismo será extendido por Ingeniería de Planta al momento de la visita.

Las visitas podrán efectuarse hasta 96 hs antes de la fecha de apertura, en el horario de 8 a 17 hs.

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM

IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		E.T. G.I.P. N° 394/25
			REV. 01 FECHA: 23/05/25
MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110 PLANTA DT		Art. N° 51250590	

Deberán coordinarse con 72 hs. de anticipación con el Área de Electricidad al tel. 5776-3424.

8. Inspección técnica

Casa de Moneda podrá designar técnicos para la verificación de los trabajos de la adjudicataria, a fin de que se ajusten a lo convenido.
El resultado satisfactorio de las inspecciones, no eximirá a la contratista de la plena responsabilidad de los resultados.

9. Certificación y conformidad de los trabajos

9.1. Certificación técnica de los trabajos

Los trabajos de mantenimiento deberán ser informados a la Gerencia de Ingeniería de Planta mediante las planillas de inspección en conjunto con el remito correspondiente.

9.2. Condiciones de conformidad

La conformidad estará sujeta:

- Al efectivo cumplimiento de la visita técnica establecida en el presente contrato, por parte del personal de servicio.
- A la entrega de los registros completos, correspondiente a las tareas realizadas.
- Una vez controladas estas condiciones de conformidad, los remitos serán firmados dentro de las 72 horas posteriores a efectuado el servicio, dando la conformidad técnica por el servicio cumplido, lo cual habilitará a la empresa, para la presentación de la factura correspondiente.

10. Garantía

Para el caso de los trabajos de mantenimiento correctivo, correrá durante el período de un año como mínimo a partir de la recepción de los trabajos, durante el cual el Contratista será responsable y se hará cargo de las reparaciones originales por defecto o desperfecto provenientes de la mala calidad y/o la ejecución deficiente de los trabajos u otros que origine su uso.

 CASA DE MONEDA ARGENTINA	GERENCIA DE INGENIERIA DE PLANTA	E.T. G.I.P. N° 575/25
	PLANILLA SERVICIO MANTENIMIENTO INICIAL ANUAL GRUPO ELECTROGENO CETEC CC110	FECHA: 23/05/24 ART. N° 51250590
EQUIPO: CETEC CC110	UBICACIÓN: Planta Don Torcuato	OC:
EMPRESA:	RESPONSABLE:	FECHA: / /

ITEM	AREA	OBSERVACIONES	EJECUCION
1	CONTROL Y LIMPIEZA GENERAL		
2	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y LIMPIEZA DE ALOJAMINETO		
3	CAMBIO DE ACEITE DE CARTER		
4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y LIMPIEZA DE ALOJAMINETO		
5	CAMBIO DE FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE		
6	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO		
7	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SALIDA TANQUE		
8	LIMPIEZA CIRCUITO DE REFRIGERACION - REEMPLAZO DE FLUIDO		
9	INFORME DE SERVICIO		

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA/MODELO/INFORMACION
1	_____		
2	FILTRO DE ACEITE		
3	ACEITE DE MOTOR		
4	FILTRO DE AIRE		
5	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE		
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO		
7	FILTRO DE COMBUSTIBLE SALIDA TANQUE		
8	FLUIDO REFRIGERANTE		
9	_____		

ITEM	AREA	OBSERVACIONES	EJECUCION
1			
2			
3			
4			
5			

CA=CAMBIO VE=VERIFICADO AJ=AJUSTADO CAL=CALIBRADO RG=REGULADO AG=AGEGADO RA=REALIZADO LI=LIMPIEZA

FIRMA Y ACLARACION RESPONSABLE	FIRMA Y ACLARACION CMA

IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM
 IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

 CMA CASA DE MONEDA ARGENTINA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E.T. G.I.P. N° 577/25	
		REV. 01	FECHA: 23/05/25
	BATERIA 12x75 USO INDUSTRIAL P/GRUPO ELECTROGENO	Art. N° 37176462	

CARACTERISTICAS

Aplicación:	Arranque motor estacionario
Tecnología:	Calcio Plata
Libre mantenimiento:	Si
Tensión:	12V
Capacidad nominal (CAH):	62Ah
Electrolito:	liquido
CCA -18° C (SAE):	590A
Casa:	Polipropileno inyectado
Tamaño (Ancho x Largo x Alto):	240 x 174 x 190 mm
Peso:	17,7 KG Aprox.
Referencia:	Willard UB730

Se deberán retirar para su disposición final hasta igual cantidad de baterías en desuso.


Daniel Spurio
 Jefe de Área Electricidad
 S.E. CASA DE MONEDA



CASA DE MONEDA ARGENTINA
2025 - AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Técnicas firma conjunta

Número: IF-2025-00009757-CAMOAR-GI#SECM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 2 de Junio de 2025

Referencia: RC 382887 al 382895 Especificación Técnica

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 41 pagina/s.

Digitally signed by GDE Camoar
DN: cn=GDE Camoar, c=AR, o=Sociedad del Estado Casa de Moneda, ou=Gerencia de Tecnologia
de Gestion y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30546676974
Date: 2025.06.02 15:22:32 -0300'

LORENA RUIZ IBAÑEZ
Técnica Administrativa
Gerencia de Ingeniería
S.E. Casa de Moneda

Digitally signed by GDE Camoar
DN: cn=GDE Camoar, c=AR, o=Sociedad del Estado Casa de Moneda, ou=Gerencia de Tecnologia
de Gestion y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30546676974
Date: 2025.06.02 15:34:33 -0300'

AUGUSTO CESAR RIQUEL
Jefe de Sección
Gerencia de Ingeniería
S.E. Casa de Moneda

Digitally signed by GDE Camoar
DN: cn=GDE Camoar, c=AR, o=Sociedad del Estado
Casa de Moneda, ou=Gerencia de Tecnologia de Gestion
y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30546676974
Date: 2025.06.02 15:34:35 -0300'

CLAUSULAS PARTICULARES

Compulsa de Precios n° 20250025

EX-2025-00011928- -CAMOAR-GCOM#SECM

OBJETO: MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTRÓGENOS

Presentación de ofertas:

Deberá presentar sus cotizaciones **exclusivamente** a través del sitio web www.casademoneda.gob.ar/contrataciones en el botón ofertas correspondiente a la presente contratación. Deberá completar los datos que el sistema le requerirá, incluyendo un correo electrónico donde recibirá un mensaje con un link para confirmar su oferta. La oferta no confirmada no podrá ser considerada. Se sugiere enviar completa la planilla de cotización que forma parte del presente Pliego. Se permitirá la carga de hasta 10 archivos PDF, cuya extensión individual no deberá superar los 10 MB.

Cronograma:

	Inicio	Fin	Hora	Lugar
Consultas	Hasta 1 (un) día antes de la apertura o recepción de ofertas		9:00-17:00	cmcompras@casademoneda.gob.ar
Presentación de Ofertas	15/07/2025		Hasta las 12:00	Exclusivamente por http://www.casademoneda.gob.ar/contrataciones/

Foja N°

Plazo de entrega para los renglones 1 a 4:

Plazo de inicio: **INMEDIATO A LA ADJUDICACIÓN.**

Plazo de ejecución : **DOCE (12) SERVICIOS, PARA CUBRIR RL PERÍODO DE UN AÑO, UTILIZÁNDOSE UN SERVICIO POR MES.**

Plazo de entrega renglones 5 a 9: **INMEDIATO A LA ADJUDICACIÓN.**

Lugar de Entrega: Planta Retiro Sito en Pedro Zanni 370 Capital Federal de 09,30 a 18 hs. Casa de Moneda.

Criterio de evaluación y selección de ofertas: la adjudicación deberá realizarse a favor de la oferta más conveniente para la CMSAU, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta

**OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA CUYO PERSONAL PRESTE SERVICIOS EN EL AMBITO DE
CASA DE MONEDA:**

1. La adjudicataria deberá afectar el personal necesario y suficiente para un correcto y normal desarrollo de los servicios, debiendo éstos poseer buena presencia, y ser idóneos en las tareas que se le asignen.

2. Deberá proporcionar antes del inicio de su actividad una nómina de la dotación, detallando tipo y número del documento de identidad, fecha de nacimiento y domicilio, la que deberá ser actualizada con suficiente anticipación en caso de reemplazos y/o ampliaciones.

3. IMPORTANTE: Ante requerimiento de CMSAU, deberá presentar el Certificado de Reincidencia y/o de Antecedentes Penales, expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, actualizado a la fecha de comienzo de la prestación, de todo el personal que prestará servicios en CMSAU, como así también, de aquellas personas que se efectuaren posibles reemplazos. Si requeridos los Certificados, no fueron presentados, CMSAU quedará facultada a impedir el ingreso del personal de la contratada.

Esta limitación no eximirá a la adjudicataria de la responsabilidad del cumplimiento del servicio contratado.

La adjudicataria procederá al inmediato relevo de aquellos agentes que no reúnan las condiciones exigidas, o bien que, por cualquier motivo incurriera en faltas, a juicio de Casa de Moneda y a su sola indicación. Aún en el caso de que, como consecuencia directa o indirecta de este relevo, la adjudicataria se viera obligada a indemnizar por despido o cualquier otro concepto al referido personal, Casa de Moneda no responderá ni estará obligado a hacerse cargo de ningún pago, total o parcial, efectuado por aquélla.

Queda entendido, no obstante, que el consentimiento para la actuación de su personal no libera a la adjudicataria de ninguna de sus responsabilidades contractuales.

OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA CON SU PERSONAL:

La firma adjudicataria estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro en materia previsional, laboral, de riesgos de trabajo y de seguridad social.

A esos efectos, la adjudicataria estará obligada a presentar junto con cada factura las constancias del cumplimiento mensual de las obligaciones laborales, previsionales e impositivas que se deriven del contrato, la que deberá estar acompañada de las copias de las boletas de depósito y la nómina y monto percibido en el mes que se declara del personal que cumple tareas en Casa de Moneda

En caso de no cumplirse tales requisitos, esta CECA se reserva el derecho de retener la totalidad de los importes que sean debidos con motivo del contrato hasta tanto sea presentada la documentación antes indicada.

El incumplimiento reiterado de la presentación de la documentación requerida dará lugar a la rescisión del contrato, sin perjuicio de denunciar ante los organismos de contralor pertinentes las anomalías registradas, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 27430.

CERTIFICADO DE COBERTURA:

La adjudicataria presentará, en forma mensual y durante la extensión del contrato y/o ampliaciones, el Certificado de Cobertura emitido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que tiene contratada para su personal en relación de dependencia o, en su defecto, el pago mensual de la Póliza de Accidentes Personales para el personal que reviste en otra modalidad de prestación.

Foja N°

La suma asegurada del Certificado de cobertura de la ART y/o seguro de accidentes personales deberá realizarse por un monto de \$ 500.000.-, cuyo valor puede variar de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas según corresponda.

Deberá informar de igual modo, el procedimiento a seguir en caso de accidente de trabajo de su personal.

La Gerencia usuaria no podrá librar el Acta de Iniciación sin la constancia de cumplimiento, por parte de la adjudicataria, de la documentación

IDENTIFICACION DEL PERSONAL:

Toda persona que desarrolle tareas dentro de la CECA deberá contar con una credencial a la vista que lo identifique a él, a la empresa para quién trabaja y a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo a la que está afiliado. Por otra parte, deberá portar su documento personal de identidad en todo momento. El uniforme de trabajo será de utilización obligatoria, en caso de corresponder.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:

Todo personal deberá contar y utilizar los elementos de protección personal esta actividad requiere de acuerdo a la normativa que la rija. Se deberá llevar un registro de la entrega de estos elementos, como asimismo de las herramientas que vayan a utilizar e ingresar a la CASA.

ORDEN Y LIMPIEZA:

Los materiales de desecho de cualquier tipo que se generen como resultado del servicio que se preste, deberán ser retirados de inmediato por el generador y dispuestos de acuerdo a su procedencia teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes en la materia. En caso de residuos peligrosos se deberá entregar a Casa de Moneda el certificado de destrucción y/o tratamiento de los mismos.

Foja N°

Queda expresamente prohibida la dispersión de elementos, mercaderías, materiales, utensilios, herramientas y objetos que interfieran el paso u obstaculicen el libre tránsito.

CLÁUSULA DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario deberá suscribir el Anexo Declaración Jurada de Indemnidad.

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD:

El adjudicatario que, por su relación con esta Casa de Moneda, pudiera tomar conocimiento de información confidencial, deberá suscribir el “Acta de Compromiso de Confidencialidad”, en lo que respecta al tratamiento de la información de la Institución que se agrega como Anexo

RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD:

Toda empresa adjudicataria de un servicio cuyo personal desarrolle tareas dentro de esta CMSAU debe designar un Responsable en Higiene y Seguridad.

El mismo deberá ser un profesional con especialización en la materia, presentado mediante una notificación formal de la empresa contratista.

El mismo tiene como misión, antes de la iniciación de las tareas, planificar e implementar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene, así como las normas internas de la CMSAU.

La empresa contratista deberá, antes del inicio de las tareas, presentar ante CMSE el plan de seguridad vigente y actualizado.

Toda la documentación deberá ser entregada al Área de Seguridad e Higiene.

La CMSAU podrá solicitar, de acuerdo al riesgo, la asistencia por mayor tiempo del profesional.

A todos los efectos del presente, el teléfono de contacto de la Gerencia de Seguridad es 5776-3450 y del Área de Seguridad e Higiene es 5776-3474

ANEXO DECLARACIÓN JURADA DE INDEMNIDAD

La firma.....declara bajo juramento que en caso de resultar Adjudicataria las personas designadas para ejecutar las tareas objeto de la prestación del presente servicio contratado y sus posibles ampliaciones, no mantiene vínculo contractual alguno con ese CMSAU, no existiendo por parte de esa Entidad ningún tipo de responsabilidad, por lo que no responderá ni estará obligada a hacerse cargo de ningún pago, total o parcial a cualesquiera de las personas que intervengan por la firma.....en el cumplimiento del servicio que prestará la misma.

En caso que CMSAU debiera abonar suma alguna en virtud de algún reclamo, cualquiera sea su índole, que le efectuara cualquiera de las personas que esta firmadesigne en la prestación del servicio contratado y sus posibles ampliaciones, y siempre que el importe a pagar sea judicialmente determinado y con intervención en juicio de nuestra parte, a fin de garantizar la debida defensa, esta firma.....compromete a reembolsar los importes abonados por CMSAU.

En caso de reclamos como el referido, y a fin de tornar oponible esta cláusula de indemnidad, CMSAU deberá notificar fehacientemente a la firmadentro de los diez días de tomado conocimiento del mismo, adjuntando copia de la documentación que corresponda (correspondencia remitida por el reclamante, cédula con traslado de demanda, notificación de mediación, etc.).

- Empresa:
- Domicilio:
- Titular o apoderado:
- Firma:

ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La firma.....declara bajo juramento que en caso de resultar Adjudicataria asegurará la estricta confidencialidad en el manejo de toda documentación y/o información que sea puesta a su disposición por Casa de Moneda o de la que tome conocimiento de cualquier otra manera, comprometiéndose a que la misma no será cedida, intercambiada, publicada o revelada de ningún otra forma a ningún tercero, sin el expreso consentimiento de Casa de Moneda, obligación que continuará vigente luego de la extinción del vínculo contractual.

CLÁUSULAS GENERALES.

No será necesario firmar ni acompañar las presentes Cláusulas Generales. La presentación de la oferta implica la aceptación total y la absoluta conformidad con el contenido del pliego.

	el Código Civil y Comercial de la Nación.
Oferente o Proponente	Persona humana o jurídica que presenta su oferta en un procedimiento de selección iniciado por SECM.
SECM	Sociedad del Estado Casa de Moneda

1. Normativa aplicable – Orden de prelación:

Todos los documentos que integran la contratación serán considerados como recíprocamente explicativos, según corresponda.

En caso de existir discrepancias, se seguirá el siguiente orden de prelación:

- a) El Reglamento de Contrataciones de SECM.
- b) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- d) Las Circulares Con Consulta y/o Sin Consulta.
- e) La Oferta y las Muestras que se hubieren acompañado.
- f) La Adjudicación.
- g) La Orden de Compra o Contrato.

2. Requisitos para ser Proveedor:

Podrán contratar con SECM todas las personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse, que acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional.

No podrán contratar con SECM ni inscribirse en el registro de proveedores:

- a) Las personas humanas o jurídicas que se encuentren con una sanción vigente, según lo establecido en el artículo 81, incisos b) y c) del presente Reglamento.
- b) Los funcionarios y empleados al servicio de la SECM y hasta 1 (un) año a partir de su desvinculación, como así tampoco las sociedades en las cuales aquellos tengan participación, ya sea como accionista, administrador, director, síndico o gerente.
- c) Cualquier persona o entidad jurídica que haya participado en la preparación de los estudios preliminares, del diseño conceptual o de las especificaciones técnicas de los Bienes y servicios conexos que constituyan el objeto de la Contratación.
- d) Los fallidos, interdictos y concursados, salvo que estos últimos presenten la correspondiente autorización judicial y se trate de contratos donde resulte intrascendente la capacidad económica del oferente.
- e) Los condenados por delitos dolosos.
- f) Las personas que se encontraran condenadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley N° 24.759.
- g) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden Nacional o local, previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente.
- h) Las personas humanas o jurídicas que registren una sanción grave y vigente en cualquier repartición pública.

3. Forma de Presentación de la Oferta:

La oferta deberá ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y/o documentación que las reemplace, y deberá cumplir como mínimo los siguientes requisitos:

- a) Deberá ser redactada en idioma nacional y será presentada a través de ARIBA o el sistema que se encuentre vigente.
- b) Deberá contener la propuesta económica.
- c) Deberá indicar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida.
- d) El precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, indicando la moneda de cotización.

- e) Si se tratara de productos con envase y/o embalados, la cotización deberá efectuarse por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que se previera lo contrario.
- f) Se deberán adjuntar las muestras acompañadas de remito, en el caso que hubieren sido solicitadas. Las muestras presentadas fuera de término, serán desestimadas.
- g) En las mismas se indicará, el procedimiento de selección al que corresponden, en un rótulo debidamente fechado, firmado y sellado por el oferente, ubicado en parte visible.
- h) Cuando se presenten en lugar o tiempo distinto al de la apertura, deberá encontrarse especificado especialmente. Si existiera muestra patrón, bastará al oferente manifestaren su propuesta que lo ofertado se ajusta a la misma.
- i) Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hayan sido adjudicados y que no hayan sido objeto de un proceso destructivo para su examen, serán retiradas por sus propietarios en el plazo de 2 (dos) meses de concluido el procedimiento.
- j) Transcurrido dicho plazo las muestras pasarán a ser propiedad de la SECM, sin cargo.
- k) Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados quedarán en poder de la SECM para contralor de los que fuesen provistos, salvo que sus características no permitan su retención.
- l) Una vez cumplido el contrato las muestras serán devueltas conforme con lo previsto en el presente inciso.
- m) En todos los casos, los precios cotizados se consignarán discriminando el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- n) La garantía pertinente, cuando corresponda.
- o) Descripción del bien o servicio ofertado y catálogo y/o folletos ilustrativos si así correspondiese.
- p) El recibo de la muestra cuando hubiese sido presentada por separado.
- q) El plazo de entrega, en el supuesto en que difiera del fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos, según se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o documentación que las reemplace.

Como alternativa, después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Podrán ofrecerse, como opción, otras condiciones de pago como plazos más breves o más dilatados con sus respectivos descuentos o costos financieros. Su consideración quedará a exclusivo criterio de la SECM.

Cuando la cotización se hiciera en moneda extranjera, a todos los efectos de este Reglamento se calcularán los importes, sobre la base del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del día anterior a la fecha de:

- 1) La constitución de la garantía.
- 2) La apertura de ofertas, para la comparación de precios.

Gastos por cuenta de los oferentes

- a) Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás, por cualquier concepto en el caso de rechazo de las mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país.
- b) Gastos de protocolización del contrato cuando se previera en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- c) Reparación o reposición, según proceda, de los elementos destruidos total o parcialmente, a fin de determinar si se ajusta en su composición o construcción a lo contratado cuando por ese medio se comprueben defectos o vicios en los materiales o en su estructura. En caso contrario los gastos pertinentes estarán a cargo de la SECM.

Cotizaciones por productos a importar

Las cotizaciones por productos a importar, deberán hacerse bajo las siguientes condiciones:

- a. En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las Pliego de Bases y Condiciones Particulares, correspondiente al país de origen del bien ofrecido u otra usual en el comercio internacional.
- b. En las cotizaciones será condición de preferencia consignar los gastos por los siguientes conceptos:
 1. Recargos y derechos aduaneros.
 2. Otros gastos o gravámenes, si los hubiere.
- c. Salvo convención en contrario, los plazos de entrega se entenderán cumplidos cuando la SECM reciba los bienes en el lugar que indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- d. Cuando la mercadería adquirida deba ser entregada y se trate de elementos a instalar y recibir en funcionamiento, el oferente deberá consignar por separado los plazos para dar cumplimiento a esta última obligación. A tal efecto, los mismos comenzarán a computarse a partir de la comunicación por parte de la SECM del arribo de la mercadería a su destino definitivo.
- e. Se respetarán las normas del comercio internacional, las habituales establecidas y aceptadas por nuestro país.

f. Se podrán recibir cotizaciones de acuerdo a todos los tipos de Incoterms 2020. Los pliegos de Bases y Condiciones podrán establecer uno de ellos en particular.

g. En todas las condiciones detalladas anteriormente, se deberá discriminar el valor de los insumos/servicios y los costos de fletes y seguros según corresponda.

4. Mantenimiento de la oferta:

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de 60 (sesenta) días corridos, o el plazo que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha límite para presentarla. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de 10 (diez) días corridos al vencimiento del plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso de 30 (treinta) días corridos y así sucesivamente, salvo disposición en contrario, hasta un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días corridos.

5. Muestras:

- a) En caso de que se requieran muestras del producto ofertado, las mismas deberán individualizarse indicando el procedimiento de selección a la cual corresponden, en un rótulo debidamente fechado, firmado y sellado por el oferente, ubicado en parte visible.
- b) Si existiera muestra patrón, bastará al oferente manifestar en su propuesta que lo ofertado se ajusta a la misma.
- c) Las muestras presentadas por aquéllos oferentes que no hayan sido adjudicados y que no haya sido necesario someterlas a un proceso destructivo para su examen, serán retiradas por sus propietarios en el plazo de 2 (dos) meses de concluido el procedimiento. Transcurrido dicho plazo las muestras pasarán a ser propiedad de SECM, sin cargo.
- d) Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados quedarán en poder de SECM para contralor de los que fuesen provistos, salvo que sus características no permitan su retención. Una vez cumplido el contrato las muestras serán devueltas conforme a lo previsto en el apartado anterior.

6. Garantías:

6.1 Garantía de mantenimiento de oferta.

Cuando sea exigida en las Cláusulas Particulares, deberá constituirse por un importe no inferior al 5% (cinco por ciento) del monto total cotizado incluyendo el IVA, debiendo acompañar la misma en su propuesta. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. La garantía deberá tener plena vigencia por todo el término de mantenimiento de la propuesta.

La no presentación de la misma implicará la desestimación de la oferta

6.2 Garantía de adjudicación.

El adjudicatario deberá constituir dentro de los 10 (diez) días subsiguientes al perfeccionamiento del contrato, una garantía por un importe del 15% (quince por ciento) del monto total adjudicado, la que deberá cubrir el período que va desde la fecha de emisión de la Orden de Compra hasta la recepción definitiva y la totalidad de las obligaciones del adjudicatario.

6.3 Garantía de Impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas o a la adjudicación.

Para el ejercicio de la impugnación los oferentes deberán presentar garantía del 5% (cinco por ciento) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato, o un monto fijo que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en caso de corresponder. No podrá constituirse con pagaré.

6.4 Formas de las garantías

Las garantías podrán constituirse de las siguientes formas o combinaciones de ellas:

a) Mediante depósito o transferencia bancaria efectuado en la cuenta que la SECM indique, u otro medio que ésta establezca, siempre con expresa indicación de la imputación a la contratación de que se trate.

b) Con pagarés a la vista, suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actúen con poderes suficientes, siempre y cuando, la garantía no supere los \$1.500.000 (Pesos un millón quinientos mil), pagaderos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de que el pagaré a la vista sea presentado en concepto de garantía de mantenimiento de oferta, el mismo deberá ser presentado en original previo al momento de la apertura de ofertas, en sobre cerrado. Asimismo, deberá ser cargado en el sistema ARIBA o el sistema que se encuentre vigente. Caso contrario, la oferta será desestimada.

c) Mediante aval u otra fianza bancaria a satisfacción de la SECM, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos de los artículos 1584 y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, así como al beneficio de interpelación judicial previa.

En el caso de que el aval u otra fianza bancaria sea presentado en concepto de garantía de mantenimiento de oferta, el mismo deberá ser presentado en original previo al momento de la apertura de ofertas, en sobre cerrado. Asimismo, deberá ser cargada en el sistema ARIBA o el sistema que se encuentre vigente. Caso contrario, la oferta será desestimada.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario, con excepción de lo establecido en punto b) y en el apartado 6.3, y si nada se expresa en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Orden de Compra y/o Contrato, según corresponda, respecto de la presentación de algún tipo de garantía en especial.

Todas las garantías, deberán cubrir los plazos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, garantizarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada contratación.

Las garantías constituidas podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud, a pedido del oferente o adjudicatario, previa aprobación por parte de la SECM.

La SECM no abonará intereses por los depósitos en garantía.

d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la SECM. Las mismas serán incondicionales, irrevocables y renovables.

En el caso de que la póliza no sea digital, y sea presentada en concepto de garantía de mantenimiento de oferta, la misma deberá ser presentada en original previo al momento de la apertura de ofertas, en sobre cerrado. Asimismo, deberá ser cargada en el sistema ARIBA o el sistema que se encuentre vigente. Caso contrario, la oferta será desestimada.

e) Cualquier otra garantía que la SECM considere satisfactoria.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario, con excepción de lo establecido en el artículo 19 incisos d) y e) y si nada se expresa en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Orden de Compra y/o Contrato, según corresponda, respecto de la presentación de algún tipo de garantía en especial.

Todas las garantías, deberán cubrir los plazos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, garantizarán el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada contratación.

Las garantías constituidas podrán ser sustituidas por otras de igual magnitud, a pedido del oferente o adjudicatario, previa aprobación por parte de la SECM.

La SECM no abonará intereses por los depósitos en garantía.

7. Recepción y Apertura de ofertas:

La apertura de ofertas se efectuará a través de ARIBA, o el sistema que se encuentre vigente, el día y hora determinados para celebrar el Acto, en presencia de los funcionarios de la SECM que se designen a tal efecto. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el Acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora. Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean observadas se agregarán al Expediente para su análisis.

8. Causales de desestimación no subsanables:

La oferta será declarada desestimada, total o parcialmente, en los siguientes supuestos:

a) Cuando no estuviera firmada en alguna foja la oferta económica.

- b) Cuando no se presente la garantía exigida o cuando la garantía presentada no cubra al menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del monto requerido. Cuando la garantía no fuera electrónica, el original de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado previo al momento de la apertura de ofertas, en sobre cerrado, en la Gerencia de Compras. Caso contrario, la oferta será desestimada.
- c) Cuando no se presenten las muestras solicitadas en la documentación que rija el procedimiento de selección.
- d) Cuando fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con la SECM.
- e) Cuando las propuestas se aparten de la documentación que rija el procedimiento de selección, salvo aquéllas que contengan defectos de forma que no constituyan impedimentos para su aceptación, tales como errores evidentes en los cálculos, falta de totalización de las propuestas, error en las especificaciones del monto de la garantía u otros aspectos que no impidan su completa, integral y equitativa comparación con las demás ofertas.
- f) Cuando fuera ilegible, tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieran debidamente salvadas.
- g) Cuando las ofertas contengan algún tipo de condición que afecte su validez o vigencia.

9. Errores de Cotización:

Si el total cotizado por cada renglón no correspondiera al precio unitario se tomará éste último como precio cotizado.

Todo otro error en el monto cotizado, ya sea denunciado por el oferente o detectado por la SECM podrá ser desestimado de la oferta en los renglones pertinentes. La autoridad competente evaluará si correspondiera aplicar la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta, en la proporción que corresponda.

10. Precio vil o no serio:

La oferta será desestimada cuando de los informes técnicos de evaluación surja que no podrá ser cumplida en forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo a criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad económica del oferente.

11. Desempate de ofertas:

En caso de igualdad en el orden de mérito de las ofertas, se aplicarán en primer término las normas sobre preferencias que establezca la normativa vigente. De mantenerse la igualdad, se solicitará mediante comunicación fehaciente a los respectivos oferentes, que

IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

por el mismo medio que se remitiera la oferta y dentro del término del plazo que se les fije, formulen una mejora de oferta.

Estas propuestas serán abiertas de acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento.

El silencio por parte del oferente invitado a mejorar se considerará como que mantiene su oferta.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y notificarse por medio fehaciente a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el Acta correspondiente.

12. Mejora de ofertas:

SECM se reserva el derecho de solicitar mejora de precios a todos los oferentes. Cuando la diferencia entre la oferta más económica y el resto esté comprendida en un 3% (tres por ciento), dicha solicitud será obligatoria.

Cuando el plazo de entrega propuesto por el oferente que se encuentre primero en orden de mérito no cubra la fecha de necesidad del insumo y/o servicio requerido, SECM se reserva el derecho a pedir mejora de plazos.

Las nuevas ofertas que en consecuencia se presenten, serán abiertas en el lugar, día y hora establecidos en el requerimiento, labrándose el Acta respectiva con los requisitos pertinentes.

13. Consultas:

Las solicitudes de aclaración o pedidos de prórroga serán admitidas:

- a) En las Licitaciones Públicas y Abreviadas, hasta 4 (cuatro) días antes de la apertura de ofertas.
- b) En las Contrataciones Directas, Concursos de Precios y Compulsa de Precios, hasta 1 (un) día antes de la apertura o recepción de ofertas.

Las consultas podrán cursarse por escrito a través de ARIBA o el sistema que se encuentre vigente. Hasta tanto se complete la migración de los procedimientos al sistema ARIBA, las consultas presentadas por correo electrónico serán incorporadas a ARIBA.

Las respuestas a las consultas deberán ser publicadas y comunicadas mediante circular a todos los invitados e interesados en participar, considerándose éstas como parte integrante del Pliego, en los siguientes plazos mínimos:

- a) En las Licitaciones Públicas y Abreviadas y en los Concursos de Precios, con una antelación mínima de 2 (dos) días antes de la apertura de ofertas.
- b) En las Contrataciones Directas y Compulsa de Precios, con una antelación mínima de 1 (un) día antes de la apertura o recepción de ofertas.

Sin perjuicio del plazo establecido, SECM se reserva el derecho de cursar aclaraciones o prórrogas cuando las particularidades del caso así lo ameriten.

14. Vista del expediente:

Podrá solicitarse la vista del expediente licitatorio en cualquier momento del procedimiento, salvo durante la etapa de evaluación de ofertas, que comprende desde el segundo día de la apertura de ofertas hasta el dictamen de pre-adjudicación. La toma de vista en ningún caso dará lugar a la suspensión de los trámites o demoras en el procedimiento licitatorio.

15. Facultades de S.E.C.M.:

- a) SECM se reserva el derecho de solicitar documentación y/o muestras complementarias que considere pertinente.
- b) SECM se reserva el derecho de solicitar mejora de condiciones, precios y plazos, luego de realizada la apertura de sobres.
- c) SECM podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a reintegro de gastos e indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.
- d) SECM verificará si el oferente se encuentra incorporado al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), reservándose el derecho de proceder a la adjudicación de quien se encuentre alcanzado por lo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 26.940 cuando razones de interés público debidamente justificadas así lo determinen.

16. Impugnación

Si nada se indicare en las Condiciones Particulares, la impugnación deberá presentarse dentro de los 3 (tres) días a partir de la notificación, en su caso, del dictamen de evaluación o de la adjudicación. Si dentro de aquel plazo se hubiera solicitado vista, los 3 (tres) días se contarán a partir de la toma de vista. Bajo ningún concepto se otorgarán prórrogas adicionales a dicho plazo.

La impugnación deberá acompañarse indefectiblemente de la garantía correspondiente. La presentación de la impugnación no suspende los plazos de cumplimiento de la orden de compra adjudicada.

17. Criterio para adjudicar:

La adjudicación deberá realizarse a favor de la oferta más conveniente para la SECM, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta, de acuerdo con los criterios y parámetros de evaluación previstos en la documentación que rigió el procedimiento de selección.

Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o uno de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, por oferta más conveniente aquella de menor precio.

La adjudicación podrá realizarse por todos los renglones o por algunos de ellos, según lo que establezca el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para aprobar la contratación y será notificada fehacientemente al adjudicatario y demás oferentes. Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. La decisión sobre las impugnaciones no podrá volver a ser impugnada ante la SECM. Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola oferta.

18. Perfeccionamiento del contrato:

Las contrataciones quedarán perfeccionadas mediante la notificación fehaciente de la Orden de Compra al adjudicatario, y/o la Suscripción del Contrato respectivo, según corresponda.

Si el adjudicatario rechazase la orden de compra o no suscribiese el contrato respectivo cuando así correspondiera, dentro de los 3 (tres) días de notificado, la SECM podrá adjudicar la contratación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de la penalidad de pérdida de garantía de mantenimiento de oferta.

19. Erogaciones a cargo del adjudicatario:

Será por cuenta del adjudicatario, el impuesto a los sellos de la Orden de Compra y/o contrato por el importe pertinente.

20. Entrega – Recepción:

- a) Los adjudicatarios cumplirán la prestación en la forma, plazo o fecha, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que integran la contratación. Los plazos de entrega se computarán en días corridos a partir del día siguiente a la fecha de perfeccionamiento del contrato.
- b) La recepción de los bienes y servicios tendrá carácter provisional y los recibos o remitos que firmen los funcionarios de SECM, quedarán sujetos a la recepción definitiva.
- c) La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de 3 (tres) días, a contar de la fecha de entrega, salvo que la orden de compra y/o contrato especifiquen un plazo mayor.
- d) La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de defectos de origen o vicios de fabricación que se adviertan con motivo del uso de los elementos entregados, durante un plazo de 1 año contado a partir de la recepción definitiva; salvo que por la índole de la contratación se fijara un término mayor en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o en las ofertas. En estos casos, el adjudicatario queda obligado a la reposición de los elementos en el plazo y lugar que se le indique.
- e) Cuando se trate de mercaderías rechazadas, el adjudicatario será intimado a retirarlas dentro del plazo que se fije en cada oportunidad. Vencido el término establecido, quedarán en propiedad de SECM, sin derecho a reclamación alguna y sin cargo.

- f) La conformidad se tendrá por prestada con la firma del funcionario de la dependencia interviniente, y ello implica que la adjudicataria ha dado cumplimiento al contrato.

21. Facturas y Pagos:

SECM establece como principio la modalidad de pago a 30 (treinta) días de recibida la factura y de la conformidad que corresponda. El plazo se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación u otros trámites a cumplir, imputables al proveedor.

- a) Los plazos se comenzarán a contar a partir del día siguiente al que se produzca la conformidad definitiva.
- b) Si las facturas fueran presentadas con posterioridad a la fecha de conformidad definitiva, el plazo para el pago será computado desde la presentación de las mismas.
- c) Los plazos de pago de órdenes de venta, se comenzarán a contar a partir de la fecha de la recepción de la comunicación pertinente y deberá ser en todo momento anterior al retiro de los elementos.
- d) En caso de haberse aceptado el pago anticipado, deberá ser indefectiblemente avalado por una Póliza de Seguro de Caucción o aval bancario que cubra el importe correspondiente más el IVA incluido, en caso de corresponder.
- e) Los horarios de atención para el pago a proveedores en la Oficina de Tesorería son:
Proveedores : lunes y jueves, 11:00 a 14:00 hs, interno 3452, mail cmproveedores@casademoneda.gob.ar
Tesorería : lunes, miércoles y viernes, 11:00 a 15:00 hs, interno 3468, mail cmtesoreria@casademoneda.gob.ar

Deberán presentar Certificado de Cuenta que deberá incluir:

- Nombre del Banco donde esté radicada la cuenta
- Denominación de cuenta
- Tipo y número de cuenta
- Sucursal.
- C.U.I.T.
- C.B.U.

DE NO CONTAR CON ESTA INFORMACIÓN NO SE PODRÁN EFECTUAR LOS PAGOS.

Deberán emitir **Factura Electrónica** de acuerdo a lo normado por la R.G N° 4291/18 AFIP en la que conste:

- a) número y fecha de la Orden de Compra o contrato a que corresponda;
- b) número de expediente;
- c) número y fecha de remitos de entrega;
- d) número, especificación e importe de cada renglón facturado;
- e) importe total bruto de la factura;
- f) IVA y otros impuestos;

- g) monto y tipo de descuentos, si correspondieran;
- h) importe neto de la factura;
- i) todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación.
- j) Las facturas presentadas en moneda extranjera serán liquidadas en pesos según cotización del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor del día anterior al efectivo pago.
- k) Deberán emitir Factura Electrónica **en la misma moneda de la Orden de Compra**.
- l) Las facturas deberán ser entregadas en Mesa de Entradas o enviadas vía e-mail a cmproveedores@casademoneda.gob.ar para que se considere válida su recepción.

22. Aumentos y Prórrogas:

En oportunidad del dictamen de evaluación, al dictarse el acto de adjudicación, o durante la ejecución de la orden de compra y hasta 3 (tres) meses de cumplida la misma, SECM podrá:

- a) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por 20% (veinte por ciento) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución podrá incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la Orden de Compra y/o Contrato, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje mencionado.
- b) En los casos que resulte imprescindible para la SECM, el aumento o disminución podrá exceder el veinte 20% (veinte por ciento) y deberá requerir la conformidad del cocontratante. Si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al adjudicatario ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción.

En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder el 35 % (treinta y cinco por ciento) del monto total del contrato, aún con el consentimiento del cocontratante.

- c) Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.
- d) Prorrogar los contratos, en las condiciones pactadas originalmente, por un máximo de 120 (ciento veinte) días. La prórroga deberá ser comunicada al proveedor durante la vigencia del contrato.
- e) A pedido de la Gerencia requirente conveniencia de SECM, la Gerencia de Compras podrá, extender la fecha de vencimiento de la orden de compra a efectos de consumir las

cantidades pendientes de utilización. Si dicha extensión fuese igual o inferior a 30 (treinta) días, bastará con la comunicación al proveedor para hacerla efectiva. Si fuese superior, quedará supeditada a la aceptación del adjudicatario. En ningún caso la extensión podrá superar los 120 (ciento veinte) días.

23. Transferencia y cesión del contrato:

No podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario sin la previa autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario el contrato se podrá dar por rescindido de pleno derecho. El adjudicatario, continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

Dicha transferencia o cesión, de producirse, deberá seguir el mismo criterio de publicidad y difusión aplicado para la adjudicación original.

24. Rescisión contractual - Facultad de SECM:

En caso de incumplimiento total o parcial, SECM podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o hacerlo ejecutar por un tercero por cuenta del adjudicatario. Este, además responderá por los daños y perjuicios que se ocasionen a la SECM.

Rescindido el contrato por culpa del adjudicatario, éste perderá la garantía, responderá por los daños y perjuicios resultantes y será pasible de las consecuencias jurídicas previstas en el Reglamento de Contrataciones de SECM y en la respectiva contratación.

La revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante, sino únicamente a la indemnización del daño emergente, que resulte debidamente acreditado.

SECM se reserva el derecho de interrumpir un contrato en cualquier momento en que se encuentre con previo aviso de la acción a realizar con 30 (treinta) días de antelación.

Se podrá rescindir el contrato de común acuerdo con el proveedor cuando el interés público comprometido al momento de realizar la contratación hubiese variado y el cocontratante prestare su conformidad. Estos casos no darán derecho a indemnización alguna para las partes, sin perjuicio de los efectos cumplidos hasta la extinción del vínculo contractual.

25. Penalidades y sanciones:

Los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el Capítulo XIV del Reglamento de Contrataciones de SECM, sin perjuicio de las multas contempladas, en su caso, en las Condiciones Particulares.



DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona Jurídica

Razón Social	
CUIT	

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI	NO
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)	No se exige información adicional
Representante legal	Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante	Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades controladas	Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante	Detalle Razón Social y CUIT
Director	Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social	Detalle nombres apellidos y CUIT
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública	Detalle nombres apellidos y CUIT

Información Adicional



¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad	Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad	Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente	Proporcione carátula, n° de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor	Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor	Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma

Aclaración

Fecha y lugar

IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM



DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona física

Nombres	
Apellidos	
CUIT	

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI	NO
En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, se deberá repetir la información que a continuación se solicita, por cada una de las vinculaciones a declarar.	La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres	
Apellidos	
CUIT	
Cargo	
Jurisdicción	



Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad	Detalle Razón Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad	Detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente	Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes.
Ser deudor	Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor	Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario	Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato	No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma

Aclaración

Fecha y lugar



Complemento del Decreto N° 202/2017

Resolución 11-E/2017

En cumplimiento del Artículo 1, que reza, “*Las autoridades convocantes deberán informar en cada procedimiento los nombres y cargos de los funcionarios con competencia o capacidad de decisión sobre la contratación o acto correspondiente*”, SECM informa:

Monto Total de la Compra / Venta (con IVA)	Funcionarios Autorizantes
Más de \$ 50.000.000	Interventor Dr. Pedro Daniel Cavagnaro
Más de \$ 40.000.000 y hasta \$ 50.000.000	
Más de \$20.000.000 y hasta \$ 40.000.000	Gerente General Lic. Ezequiel Adrián Bieniaszewski
Hasta \$ 20.000.000	Gerente de Compras –Fernando O. Guerrero.

	SOCIEDAD DE ESTADO CASA DE MONEDA	DDJJ
	Declaración Jurada de Integridad y Anticorrupción para oferentes	Versión 1 Vigencia 02/06/2023

Declaración Jurada de Integridad y Anticorrupción para Oferentes

....., D.N.I. N°, en mi carácter de en representación de la empresa / organización.....

....., CUIT N°....., en calidad de **“Oferente”** de Sociedad del Estado Casa de Moneda, en nombre de mi representada y en carácter de declaración jurada de integridad y anticorrupción, nos comprometemos por la presente a:

- Cumplir con la Política Antisoborno y Compliance aplicable en SECM, disponibles en la página web oficial de Casa de Moneda (<https://casademoneda.com.ar/compromisos/>), así como con todas las leyes y reglamentación vigente en materia de anticorrupción, asumiendo el compromiso de mantener informada a esta Casa de cualquier situación que indique posibles actos de corrupción.
- Denunciar cualquier conducta indebida de la que tenga sospecha, haya sido objeto o le haya sido notificada.
- Participar del proceso de contratación de manera transparente, siguiendo las políticas y procedimientos establecidos en el Reglamento de Contrataciones de SECM.
- Respetar el cumplimiento de plazos, cumplimentar con la documentación requerida, declarar la capacidad técnica y financiera, y todo otro factor relevante que se establezca en el Reglamento de Contrataciones según la modalidad correspondiente.
- Evitar cualquier práctica de discriminación por razones de género, origen étnico, religión, orientación sexual o cualquier otra circunstancia ajena a la capacidad técnica y financiera.
- No ofrecer ni aceptar regalos, comisiones, incentivos, ni ningún tipo de compensación que pudiera influir en las decisiones de la contratación o que pudieran interpretarse como práctica corrupta.
- Garantizar la confidencialidad de la información a la que se tenga acceso y la protección de los datos personales que pudieren corresponder en el marco de la contratación, en cumplimiento con los principios dispuestos en la normativa aplicable sobre protección de datos personales.

Declaro bajo juramento que toda la información proporcionada en esta declaración es verdadera y que no se ha omitido ninguna información relevante que pudiera afectar la integridad y transparencia de los procesos de contrataciones de Sociedad del Estado Casa de Moneda.

[Firma] y [Aclaración y DNI]

Lugar: _____

Fecha: ____/____/____

IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM



CASA DE MONEDA ARGENTINA
2025 - AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Nota

Número: IF-2025-00011847-CAMOAR-GAF#SECM

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 4 de Julio de 2025

Referencia: RC 382887 al 382895 MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS

A: FERNANDO OSCAR GUERRERO (GPIP#SECM), MARIA NATALIA LAVANDEYRA (GCOM#SECM), PABLO EZEQUIEL ALVAREZ (GCOM#SECM), MAURICIO ARIEL SOKOLOWSKI (GCOM#SECM),

Con Copia A: AUGUSTO CESAR RIQUEL (GI#SECM), LORENA RUIZ IBAÑEZ (GI#SECM),

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted, respecto del asunto de referencia, a fin de solicitarle la tramitación administrativa de los requerimientos de compra.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE Camoar
DN: cn=GDE Camoar, c=AR, o=Casa de Moneda Sociedad Anonima Unipersonal, ou=Gerencia de Tecnologia, serialNumber=CUIT 30546676974
Date: 2025.06.26 10:03:33 -03'00'

MARTIN DANIEL GOMEZ
Asesor de Gerencia
Gerencia de Ingeniería
Casa de Moneda S.A.U.

Digitally signed by GDE Camoar
DN: cn=GDE Camoar, c=AR, o=Casa de Moneda Sociedad Anonima Unipersonal, ou=Gerencia de Tecnologia, serialNumber=CUIT 30546676974
Date: 2025.07.03 16:20:48 -03'00'

ANALIA SOLEDAD FRANCO MONTANOS
Jefe de Area
Gerencia de Administración y Finanzas
Casa de Moneda S.A.U.

IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

Digitally signed by GDE Camoar
DN: cn=GDE Camoar, c=AR, o=Casa de Moneda Sociedad Anonima Unipersonal, ou=Gerencia de
Tecnologia, serialNumber=CUIT 30546676974
Date: 2025.07.04 12:37:54 -03'00'

MARIANO HERNAN SACCO
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
Casa de Moneda S.A.U.

IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

Página 74 de 76

Digitally signed by GDE Camoar
DN: cn=GDE Camoar, c=AR, o=Casa de Moneda
Sociedad Anonima Unipersonal, ou=Gerencia de
Tecnologia, serialNumber=CUIT 30546676974
Date: 2025.07.04 12:37:57 -03'00'



ANEXO N° A

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos Aires,

Señores

CASA DE MONEDA S.A.U.

Av. Antártida Argentina 2085

Buenos Aires

República Argentina

La Empresa.
en adelante el Oferente, representada legalmente por el Señor.....
presenta su oferta de en conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES denominado MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENO que es
objeto de la Compulsa de Precios N° 2025-0025.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta íntegramente a los documentos de la contratación y que la presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que allí se establecen.

Que no tiene relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con C.M.S.A.U, ni con el Estado Nacional, ni con sus directivos o funcionarios.

Que la Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Declara que la presentación de la oferta significa el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas establecidas en el pliego (Especificaciones Técnicas; Cláusulas Generales; Cláusulas Particulares y Anexos).

Que renuncia a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación de los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentos aplicables al presente llamado. C.M.S.A.U. no será responsable por cualquier error u omisión en la preparación de esta oferta.



Declara la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza mediante la presente, a que cualquier persona física o jurídica suministre a C.M.S.A.U. toda la información que se considere necesaria para verificar la documentación que se presenta.

Que se compromete a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida o aclaraciones sobre la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su oferta.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete a presentar la garantía de cumplimiento del Contrato, así como también a suscribir la Orden de Compra dentro del plazo fijado por C.M.S.A.U.

Que en el caso de que no mantuviera la oferta por el plazo indicado, que no presentase la garantía de cumplimiento del contrato a satisfacción de esta Sociedad, o que no suscribiese la Orden de Compra dentro del plazo fijado por C.M.S.A.U, se perderá la garantía de oferta.

Atentamente

Firma del Representante Legal

Nombre y Sello de la Empresa

Domicilio legal / especial

Correo electrónico

Teléfono



CASA DE MONEDA ARGENTINA
2025 - AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: IF-2025-00012233-CAMOAR-GCOM#SECM

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 10 de Julio de 2025

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - EX-2025-00011928- -CAMOAR-GCOM#SECM -
MANTENIMIENTO GRUPO ELECTRÓGENOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 76 pagina/s.

Digitally signed by GDE Camoar
DN: cn=GDE Camoar, c=AR, o=Casa de Moneda Sociedad Anonima Unipersonal, ou=Gerencia de
Tecnología, serialNumber=CUIT 30546676974
Date: 2025.07.08 13:44:48 -03'00'

PABLO EZEQUIEL ALVAREZ
Jefe de Sección
Gerencia de Compras
Casa de Moneda S.A.U.

Digitally signed by GDE Camoar
DN: cn=GDE Camoar, c=AR, o=Casa de Moneda Sociedad Anonima Unipersonal, ou=Gerencia de
Tecnología, serialNumber=CUIT 30546676974
Date: 2025.07.10 12:32:17 -03'00'

FERNANDO OSCAR GUERRERO
Gerente
Gerencia de Compras
Casa de Moneda S.A.U.

Digitally signed by GDE Camoar
DN: cn=GDE Camoar, c=AR, o=Casa de Moneda
Sociedad Anonima Unipersonal, ou=Gerencia de
Tecnología, serialNumber=CUIT 30546676974
Date: 2025.07.10 12:32:21 -03'00'