



BUENOS AIRES, 01 de octubre de 2025.

CIRCULAR N° 1

CONCURSO DE PRECIOS N° 3009.

Con relación al expediente n° EX2025-00017389-CAMOAR-GCOM#SECM, por la provisión de UPS 20 KVA. FORMATO TOWER DOBLE CONVERSIÓN y ante la consulta efectuada por una (1) firma, se emite la presente circular.

CONSULTA:

- Veo que están inclinados al modelo Eaton 9E 20 Kva., yo tengo la propuesta del Ups EATON 9E 20 kVA + EBM y opcional al Modelo EATON 93PX 20 Kva. Rack-towers, que tiene un módulo de By pass, Uds. requieren la instalación de tablero de rodeo y también un transformador de aislación?

RESPUESTA:

- Confirmamos que el dispositivo mencionado por el proveedor, cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Por otro lado, comunicamos que nosotros disponemos de tablero de rodeo.

La presente circular forma parte integral del pliego de Bases y Condiciones.

Dr. MAURICIO SOKOLOWSKI
Jefe de Sección Adquisiciones
Gerencia de Compras
S.E. CASA DE MONEDA